UBND TỈNH GIA LAI
CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 12 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO
Nguồn nước các công trình thủy lợi năm 2026

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định kính báo cáo tình hình nguồn nước các công trình thủy lợi Công ty quản lý như sau:

- Báo cáo lúc 07h

I Hồ chứa

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km^2)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
A	**HỒ CHỨA PHÂN THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ**																
I	**Xí nghiệp Thủy lợi 1**																
1	Sông Vố	An Lão	60,5	66,90	66,90	34,40	**67,15**	**0,748**	0,793	0,806	**0,013**	**107,8**	22,06	21,91	148	Tự do	Qtràn = 21,71 m3/s Qcống = 0,20 m3/s
2	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,10	7,60	**91,25**	**1,041**	1,078	1,072	**-0,006**	**103,0**	3,84	3,91	318	Tự do	Qtràn = 3,91 m3/s
3	Đồng Mít	An Vinh	77,0	86,10	101,10	160,30	**97,508**	**89,840**	64,728	74,753	**10,025**	**83,2**	119,3	3,23	57	Van cung	Q van côn 1,11 m3/s duy trì dòng chảy hạ lưu Q thủy điện bq = 2,12 m3/s
4	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,70	43,70	38,00	**41,75**	**11,647**	7,164	9,063	**1,899**	**77,8**	21,98	0,00	74	Van cung	
5	Thạch Khê	Hoài Ân	37,40	49,70	49,70	14,50	**43,95**	**7,555**	2,094	2,322	**0,228**	**30,7**	2,64	0,00	33	Tự do	
6	Mỹ Đức	Ân Hảo	14,50	20,90	20,90	11,36	**21,08**	**3,317**	3,305	3,426	**0,121**	**103,3**	11,46	10,06	33	Tự do	Qtràn = 10,06 m3/s
7	Phú Thuận	Hoài Ân	21,50	28,00	28,00	5,10	**26,00**	**2,434**	1,306	1,613	**0,307**	**66,3**	3,55	0,00	30	Tự do	
8	An Đôn	Hoài Ân	30,40	41,10	42,30	3,20	**36,38**	**1,987**	0,644	0,666	**0,022**	**33,5**	0,25	0,00	74	Van phẳng	
9	Đá Bàn	Hoài Ân	23,00	30,90	30,90	2,20	**25,95**	**1,147**	0,312	0,377	**0,065**	**32,9**	0,75	0,00	10	Tự do	
10	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19,00	26,00 28,00	29,00	20,50	**28,70**	**5,208**	4,372	5,013	**0,641**	**96,3**	7,42	0,00	10	Van phẳng	
11	Cẩn Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,30	191,30	14,20	**190,10**	**3,690**	2,717	3,137	**0,420**	**85,0**	4,86	0,00	6	Van cung	
12	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,10	22,30	5,40	**15,85**	**2,754**	0,557	0,619	**0,062**	**22,5**	0,72	0,00	50	Van phẳng	
13	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,20	31,70	31,70	3,80	**26,11**	**2,660**	0,618	0,677	**0,059**	**25,5**	0,68	0,00	-	Tự do	
14	Hố Giang	Tam Quan	14,90	20,40	22,70	10,20	**22,60**	**1,526**	1,102	1,500	**0,398**	**98,3**	7,02	2,41	10	Van phẳng	Qtràn = 2,41 m3/s
15	Hóc Cau	Bồng Sơn	19,00	28,70	28,70	1,52	**24,90**	**0,767**	0,343	0,362	**0,019**	**47,2**	0,22	0,00	20	Tự do	
16	An Đỗ	Hoài Nhơn Bắc	26,00	31,30	31,30	1,06	**31,45**	**0,142**	0,142	0,147	**0,005**	**103,5**	0,82	0,76	-	Tự do	Qtràn = 0,76 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km^2)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
17	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,50	18,60	18,60	10,45	**16,97**	**4,919**	3,410	3,632	**0,222**	**73,8**	2,57	0,00	-	Tự do	
18	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30,00	36,50	36,50	1,57	**33,10**	**0,584**	0,139	0,176	**0,037**	**30,1**	0,43	0,00	-	Tự do	
19	Núi Miếu	Bình Dương	12,80	18,00	18,00	4,60	**18,05**	**1,130**	1,141	1,144	**0,003**	**101,2**	0,76	0,73	-	Tự do	Qtràn = 0,73 m3/s
20	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,70	17,80 19,70	19,70	2,72	**17,15**	**0,917**	0,530	0,576	**0,046**	**62,8**	0,53	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
21	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,80	56,80	58,60	4,40	**53,84**	**3,300**	0,997	1,038	**0,041**	**31,5**	0,47	0,00	25	Van phẳng	
22	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34,00	37,50	39,60	2,60	**35,70**	**0,871**	0,187	0,196	**0,009**	**22,5**	0,10	0,00	15	Van phẳng	
23	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,60	38,00	42,70	1,42	**31,50**	**0,596**	0,013	0,014	**0,001**	**2,3**	0,11	0,10	-	Van phẳng	Qcống = 0,10 m3/s
24	Đồng Quang	Kim Sơn	34,50	38,80	38,80	2,50	**38,80**	**0,228**	0,215	0,228	**0,013**	**100,0**	0,15	0,00	28	Tự do; Van phẳng	-
25	Hưng Long	An Hòa	28,30	34,17	34,17	5,41	**33,79**	**1,627**	1,366	1,486	**0,120**	**91,3**	1,39	0,00	-	Tự do	
26	Kim Sơn	Kim Sơn	29,00	37,3 38,25	38,25	4,70	**36,50**	**1,059**	0,577	0,695	**0,118**	**65,6**	1,37	0,00	-	Van phẳng	
27	Hội Long	Ân Hảo	19,85	27,75	27,75	4,60	**27,25**	**1,038**	0,884	0,935	**0,051**	**90,1**	0,59	0,00	-	Tấm phai	
28	Phú Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30,00	36,70	36,70	11,70	**36,10**	**2,110**	1,596	1,796	**0,200**	**85,1**	2,31	0,00	-	Tự do	
29	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,70	58,10	58,10	2,60	**55,08**	**1,498**	0,495	0,522	**0,027**	**34,8**	0,31	0,00	-	Tự do	
30	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,50	12,30	17,10	9,50	**15,60**	**0,411**	0,117	0,216	**0,099**	**52,6**	3,99	2,84	-	Van Phẳng	Qtràn = 2,84 m3/s
31	Thiết Đính	Bồng Sơn	16,50	20,50	20,50	2,90	**17,60**	**1,036**	0,231	0,357	**0,126**	**34,5**	1,46	0,00	-	Tự do	
32	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,20	50,60	52,70	1,00	**49,50**	**1,008**	0,355	0,493	**0,138**	**48,9**	1,60	0,00	-	Phai gỗ	
II	**Xí nghiệp Thủy lợi 2**																
1	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53,00	66,8 (69,0)	69,00	16,80	**63,45**	**6,933**	2,421	2,863	**0,442**	**41,3**	5,12	0,000	-	Tự do; Van phẳng	Thấm 1,815 l/s
2	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,10	46,60	46,60	7,70	**44,15**	**5,379**	2,952	3,100	**0,148**	**57,6**	1,71	0,00	-	Phai gỗ	
3	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32,00	38,70	38,70	6,30	**35,42**	**2,421**	0,600	0,768	**0,168**	**31,7**	1,94	0,000	59	Tự do	
4	Trinh Vân	Phù Mỹ Tây	43,50	49,7 51,3	51,30	12,10	**50,30**	**2,330**	1,606	1,767	**0,161**	**75,8**	1,86	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
5	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,50	22,00 24,00	24,00	7,96	**21,87**	**2,420**	1,246	1,282	**0,036**	**53,0**	0,42	0,00	30	Tự do; Van phẳng	
6	Suối Sổ	Bình Dương	20,52	24,30	27,50	5,87	**24,60**	**2,479**	1,104	1,174	**0,070**	**47,4**	0,81	0,000	33	Van phẳng	
7	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,60	58,20	60,20	3,40	**56,69**	**1,157**	0,401	0,448	**0,047**	**38,7**	0,54	0,00	30	Van phẳng	
8	Tây Dâu	Phù Mỹ Tây	47,90	51,20	52,20	3,30	**51,85**	**0,294**	0,261	0,257	**-0,004**	**87,4**	0,23	0,277	12	Phai gỗ	Qtràn = 0,28 m3/s
9	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36,00	40,80	42,00	1,80	**40,10**	**0,672**	0,244	0,325	**0,081**	**48,4**	0,94	0,00	50	Van phẳng	
10	Đập Lồi	Phù Mỹ Tây	79,50	86,30	89,30	6,20	**89,31**	**0,600**	0,531	0,601	**0,070**	**100,2**	0,81	0,000	-	Van phẳng	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
11	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,20	24,00	26,30	4,40	**26,31**	**0,446**	0,451	0,447	**-0,004**	**100,2**	0,19	0,24	9	Van phẳng	Qtràn = 0,24 m3/s
12	Hố Cùng	Phù Mỹ Đông	23,00	29,00	29,00	1,50	**26,50**	**0,354**	0,155	0,164	**0,009**	**46,3**	0,10	0,00	-	Tự do	
13	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,80	27,30	28,30	1,14	**25,90**	**0,390**	0,188	0,192	**0,004**	**49,2**	0,05	0,00	11	Phai gỗ	
14	Hội Sơn	Hội Sơn	52,00	64,60	68,60	68,00	**62,44**	**44,500**	18,050	20,070	**2,020**	**45,1**	23,38	0,00	60	Van cung	Thấm 2,157 l/s
15	Suối Tre	Hội Sơn	64,70	74,7 76,2	76,20	13,00	**70,59**	**4,710**	1,170	1,540	**0,370**	**32,7**	4,28	0,000	76	Tự do; Van phẳng	
16	Tường Sơn	Xuân An	25,70	32,20	33,20	12,20	**31,85**	**3,466**	2,093	2,468	**0,375**	**71,2**	4,34	0,00	137	Van phẳng	
17	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	9,61	**38,00**	**2,179**	1,061	1,368	**0,307**	**62,8**	3,55	0,00	90	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
18	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	5,70	**86,45**	**0,748**	0,212	0,304	**0,092**	**40,6**	1,06	0,00	18	Tự do	
19	Thạch Bàn	Hội Sơn	43,00	50,60	50,60	3,00	**47,58**	**0,772**	0,297	0,343	**0,046**	**44,4**	0,53	0,00	-	Tự do	
20	Cửa Khâu	Xuân An	37,70	45,50	45,50	1,70	**40,43**	**0,722**	0,131	0,154	**0,023**	**21,3**	0,27	0,000	67	Tự do	
21	Hóc Cau	Hòa Hội	36,30	43,80	43,80	1,50	**40,02**	**0,720**	0,208	0,244	**0,036**	**33,9**	0,42	0,00	75	Tự do	
22	Bờ Sề	Hoà Hội	32,00	37,40	39,40	2,60	**35,97**	**0,584**	0,151	0,207	**0,056**	**35,4**	0,65	0,00	70	Van phẳng	Thấm qua đập
23	Hố Xoài	Đề Gi	13,50	17,40	19,00	3,80	**18,90**	**0,512**	0,481	0,496	**0,015**	**96,9**	0,77	0,60	-	Van phẳng	Qcống = 0,60 m3/s
III	**Xí nghiệp Thủy lợi 3**																
1	Mỹ Thuận	Ngô Mây	9,00	15,50 17,00	17,00	10,78	**17,00**	**5,605**	4,296	5,605	**1,309**	**100,0**	15,15	0,000	36	Tự do; Van phẳng	
2	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,60	23,60 25,40	25,40	5,58	**25,40**	**2,585**	1,724	2,585	**0,861**	**100,0**	9,97	0,000	35	Tự do; Van phẳng	
3	Tân Thắng	Cát Tiến	13,50	18,70	20,70	2,60	**20,70**	**1,026**	0,684	0,911	**0,227**	**88,8**	2,63	0,000	25	Van phẳng	
4	Phú Dõng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7,00	12,50	14,10	2,78	**14,10**	**0,755**	0,412	0,755	**0,343**	**100,0**	3,97	0,00	50	Van phẳng	Thấm 25 l/s
IV	**Xí nghiệp Thủy lợi 4**																
1	Núi Một	An Nhơn Tây	25,00	42,70 46,20	46,2	110	**41,220**	**110,00**	55,252	65,231	**9,979**	**59,3**	115,50	0,00	115	Van cung	
2	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17,00	28,00 30,00	30,00	6,80	**29,96**	**3,000**	1,942	2,990	**1,048**	**99,7**	12,13	0,00	209	Tự do	
3	Cây Da	Tuy Phước Tây	12,50	19,40	19,40	1,26	**17,50**	**0,894**	0,328	0,514	**0,186**	**57,5**	3,73	1,58	155	Tự do	Qtràn = 1,58 m3/s
4	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,50	35,50	35,50	3,30	**33,15**	**1,068**	0,421	0,573	**0,152**	**53,7**	1,76	0,00	149	Tự do	
5	Quang Hiển	Canh Vinh	54,00	66,00 70,50	70,50	10,48	**70,70**	**5,660**	4,067	5,797	**1,730**	**102,4**	25,25	5,23	324	Tự do	Qtràn = 5,23 m3/s
6	Ông Lành	Canh Vinh	23,00	29,20 31,20	31,20	4,20	**31,50**	**2,210**	1,537	2,335	**0,798**	**105,7**	18,85	9,61	210	Tự do; Van phẳng	Qtràn = 9,61 m3/s
7	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45,00	50,33	52,33	6,55	**51,79**	**1,073**	0,943	0,969	**0,026**	**90,3**	26,21	25,91	314	Van phẳng	Qtràn bq = 25,91 m3/s; Qtràn t.thời = 32,46 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
V	**Xí nghiệp Thủy lợi 5**																
1	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56,00	63,00	68,00	78,50	**63,548**	**35,360**	15,373	17,312	**1,939**	**49,0**	22,54	0,100	119	Van cung	Qcống = 0,10 m3/s
2	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,20	44,00	44,00	3,30	**39,400**	**2,020**	0,249	0,466	**0,217**	**23,1**	2,51	0,000	161	Tấm phai	
VI	**Xí nghiệp TL Định Bình**																
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	1040	**86,26**	**226,30**	117,310	158,710	**41,400**	**70,1**	508,17	29,0	57	Xả sâu; Van cung	QTĐ = 29,0 m3/s
2	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,50	65,80	68,90	10,00	**61,39**	**3,779**	1,140	1,213	**0,073**	**32,1**	0,84	0,00	53	Van phẳng	
3	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,80	62,40 64,10	66,10	19,40	**65,90**	**3,091**	3,091	2,988	**-0,103**	**96,7**	6,95	8,14	87	Van phẳng	Qtràn = 8,14 m3/s
4	Tà Niêng	Vĩnh Quang	80,50	86,50	90,10	15,20	**90,00**	**0,439**	0,426	0,426	**0,000**	**97,0**	1,67	1,67	78	Van phẳng	Qtràn = 1,67 m3/s
72	**Tổng cộng**							**648,45**	**348,74**	**429,02**		**66,2**					

B HỒ CHỨA SẮP XẾP THEO DUNG TÍCH THIẾT KẾ

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	1040	**86,26**	**226,30**	117,310	158,710	41,400	70,13	508,17	29,0	57	Xả sâu; Van cung	QTĐ = 29,0 m3/s
2	Núi Một	An Nhơn Tây	25	42,70 46,20	46,2	110	**41,22**	**110,00**	55,252	65,231	9,979	59,3	115,50	0,0	115	Van cung	
3	Đồng Mít	An Vinh	77	86,1	101,1	160,30	**97,51**	**89,840**	64,728	74,753	10,025	83,2	119,26	3,2	57	Van cung	Q van côn 1,11 m3/s duy trì dòng chảy hạ lưu Q thủy điện bq = 2,12 m3/s
4	Hội Sơn	Hội Sơn	52	64,6	68,6	68,00	**62,44**	**44,500**	18,050	20,070	2,020	45,1	23,38	0,00	60	Van cung	Thấm 2,157 l/s
5	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56	63	68	78,50	**63,55**	**35,360**	15,373	17,312	1,939	49,0	22,54	0,10	119	Van cung	Qcống = 0,10 m3/s
6	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,7	43,7	38,00	**41,75**	**11,647**	7,164	9,063	1,899	77,8	21,98	0,00	74	Van cung	
7	Thạch Khê	Hoài Ân	37,4	49,7	49,7	14,50	**43,95**	**7,555**	2,094	2,322	0,228	30,7	2,64	0,00	33	Tự do	
8	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53	66,8 (69,0)	69	16,80	**63,45**	**6,933**	2,421	2,863	0,442	41,3	5,12	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm 1,815 l/s
9	Quang Hiển	Canh Vinh	54	66,00 70,50	70,5	10,48	**70,70**	**5,660**	4,067	5,797	1,730	102,4	25,25	5,23	324	Tự do	Qtràn = 5,23 m3/s
10	Mỹ Thuận	Ngô Mây	9	15,50 17,00	17	10,78	**17,00**	**5,605**	4,296	5,605	1,309	100,0	15,15	0,00	36	Tự do; Van phẳng	
11	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,1	46,6	46,6	7,70	**44,15**	**5,379**	2,952	3,100	0,148	57,6	1,71	0,00	-	Phai gỗ	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m³)			Chênh lệch dung tích (triệu m³)	So với thiết kế %	Q đến (m³/s)	Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
12	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19	26,00 28,00	29	20,50	**28,70**	**5,208**	4,372	5,013	0,641	96,3	7,42	0,00	10	Van phẳng	
13	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,5	18,6	18,6	10,45	**16,97**	**4,919**	3,410	3,632	0,222	73,8	2,57	0,00	-	Tự do	
14	Suối Tre	Hội Sơn	64,7	74,7 76,2	76,2	13,00	**70,59**	**4,710**	1,170	1,540	0,370	32,7	4,28	0,00	76	Tự do; Van phẳng	
15	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,5	65,8	68,9	10,00	**61,39**	**3,779**	1,140	1,213	0,073	32,1	0,84	0,00	53	Van phẳng	
16	Cẩn Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,3	191,3	14,20	**190,10**	**3,690**	2,717	3,137	0,420	85,0	4,86	0,00	6	Van cung	
17	Tường Sơn	Xuân An	25,7	32,2	33,2	12,20	**31,85**	**3,466**	2,093	2,468	0,375	71,2	4,34	0,00	137	Van phẳng	
18	Mỹ Đức	Ân Hảo	14,5	20,9	20,9	11,36	**21,08**	**3,317**	3,305	3,426	0,121	103,3	11,46	10,06	33	Tự do	Qtràn = 10,06 m3/s
19	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,8	56,8	58,6	4,40	**53,84**	**3,300**	0,997	1,038	0,041	31,5	0,47	0,00	25	Van phẳng	
20	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,8	62,40 64,10	66,1	19,40	**65,90**	**3,091**	3,091	2,988	-0,103	96,7	6,95	8,14	87	Van phẳng	Qtràn = 8,14 m3/s
21	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17	28,00 30,00	30	6,80	**29,96**	**3,000**	1,942	2,990	1,048	99,7	12,13	0,00	209	Tự do	
22	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,1	22,3	5,40	**15,85**	**2,754**	0,557	0,619	0,062	22,5	0,72	0,00	50	Van phẳng	
23	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,2	31,7	31,7	3,80	**26,11**	**2,660**	0,618	0,677	0,059	25,5	0,68	0,00	-	Tự do	
24	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,6	23,60 25,40	25,4	5,58	**25,40**	**2,585**	1,724	2,585	0,861	100,0	9,97	0,00	35	Tự do; Van phẳng	
25	Suối Sổ	Bình Dương	20,52	24,3	27,5	5,87	**24,60**	**2,479**	1,104	1,174	0,070	47,4	0,81	0,00	33	Van phẳng	
26	Phú Thuận	Hoài Ân	21,5	28	28	5,10	**26,00**	**2,434**	1,306	1,613	0,307	66,3	3,55	0,00	30	Tự do	
27	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32	38,7	38,7	6,30	**35,42**	**2,421**	0,600	0,768	0,168	31,7	1,94	0,00	59	Tự do	
28	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,5	22,00 24,00	24	7,96	**21,87**	**2,420**	1,246	1,282	0,036	53,0	0,42	0,00	30	Tự do; Van phẳng	
29	Trinh Vân	Phù Mỹ Tây	43,5	49,7 51,3	51,3	12,10	**50,30**	**2,330**	1,606	1,767	0,161	75,8	1,86	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
30	Ông Lành	Canh Vinh	23	29,20 31,20	31,2	4,20	**31,50**	**2,210**	1,537	2,335	0,798	105,7	18,85	9,61	210	Tự do; Van phẳng	Qtràn = 9,61 m3/s
31	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	9,61	**38,00**	**2,179**	1,061	1,368	0,307	62,8	3,55	0,00	90	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
32	Phú Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30	36,7	36,7	11,70	**36,10**	**2,110**	1,596	1,796	0,200	85,1	2,31	0,00	-	Tự do	
33	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,2	44	44	3,30	**39,40**	**2,020**	0,249	0,466	0,217	23,1	2,51	0,00	161	Tấm phai	
34	An Đôn	Hoài Ân	30,4	41,1	42,3	3,20	**36,38**	**1,987**	0,644	0,666	0,022	33,5	0,25	0,00	74	Van phẳng	
35	Hưng Long	An Hòa	28,3	34,17	34,17	5,41	**33,79**	**1,627**	1,366	1,486	0,120	91,3	1,39	0,00	-	Tự do	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
36	Hố Giang	Tam Quan	14,9	20,4	22,7	10,20	**22,60**	**1,526**	1,102	1,500	0,398	98,3	7,02	2,41	10	Van phẳng	Qtràn = 2,41 m3/s
37	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,7	58,1	58,1	2,60	**55,08**	**1,498**	0,495	0,522	0,027	34,8	0,31	0,00	-	Tự do	
38	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,6	58,2	60,2	3,40	**56,69**	**1,157**	0,401	0,448	0,047	38,7	0,54	0,00	30	Van phẳng	
39	Đá Bàn	Hoài Ân	23	30,9	30,9	2,20	**25,95**	**1,147**	0,312	0,377	0,065	32,9	0,75	0,00	10	Tự do	
40	Núi Miếu	Bình Dương	12,8	18	18	4,60	**18,05**	**1,130**	1,141	1,144	0,003	101,2	0,76	0,73	-	Tự do	Qtràn = 0,73 m3/s
41	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45	50,33	52,33	6,55	**51,79**	**1,073**	0,943	0,969	0,026	90,3	26,21	25,91	314	Van phẳng	Qtràn bq = 25,91 m3/s; Qtràn t.thời = 32,46 m3/s
42	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,5	35,5	35,5	3,30	**33,15**	**1,068**	0,421	0,573	0,152	53,7	1,76	0,00	149	Tự do	
43	Kim Sơn	Kim Sơn	29	37,3 38,25	38,25	4,70	**36,50**	**1,059**	0,577	0,695	0,118	65,6	1,37	0,00	-	Van phẳng	
44	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,1	7,60	**91,25**	**1,041**	1,078	1,072	-0,006	103,0	3,84	3,91	318	Tự do	Qtràn = 3,91 m3/s
45	Hội Long	Ân Hảo	19,85	27,75	27,75	4,60	**27,25**	**1,038**	0,884	0,935	0,051	90,1	0,59	0,00	318	Tấm phai	
46	Thiết Đính	Bồng Sơn	16,5	20,5	20,5	2,90	**17,60**	**1,036**	0,231	0,357	0,126	34,5	1,46	0,00	-	Tự do	
47	Tân Thắng	Cát Tiến	13,5	18,7	20,7	2,60	**20,70**	**1,026**	0,684	0,911	0,227	88,8	2,63	0,00	25	Van phẳng	
48	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,2	50,6	52,7	1,00	**49,50**	**1,008**	0,355	0,493	0,138	48,9	1,60	0,00	-	Phai gỗ	
49	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,7	17,80 19,70	19,7	2,72	**17,15**	**0,917**	0,530	0,576	0,046	62,8	0,53	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
50	Cây Da	Tuy Phước Tây	12,5	19,4	19,4	1,26	**17,50**	**0,894**	0,328	0,514	0,186	57,5	3,73	1,58	155	Tự do	Qtràn = 1,58 m3/s
51	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34	37,5	39,6	2,60	**35,70**	**0,871**	0,187	0,196	0,009	22,5	0,10	0,00	15	Van phẳng	
52	Thạch Bàn	Hội Sơn	43	50,6	50,6	3,00	**47,58**	**0,772**	0,297	0,343	0,046	44,4	0,53	0,00	-	Tự do	
53	Hóc Cau	Bồng Sơn	19	28,7	28,7	1,50	**24,90**	**0,767**	0,343	0,362	0,019	47,2	0,22	0,00	20	Tự do	
54	Phú Dõng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7	12,5	14,1	2,78	**14,10**	**0,755**	0,412	0,755	0,343	100,0	3,97	0,00	50	Van phẳng	Thấm 25 l/s
55	Sông Vố	An Lão	60,5	66,9	66,9	34,40	**67,15**	**0,748**	0,793	0,806	0,013	107,8	22,06	21,91	148	Tự do	Qtràn = 21,71 m3/s Qcống = 0,20 m3/s
56	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	5,70	**86,45**	**0,748**	0,212	0,304	0,092	40,6	1,06	0,00	18	Tự do	
57	Cửa Khâu	Xuân An	37,7	45,5	45,5	1,70	**40,43**	**0,722**	0,131	0,154	0,023	21,3	0,27	0,00	67	Tự do	
58	Hóc Cau	Hòa Hội	36,3	43,8	43,8	1,50	**40,02**	**0,720**	0,208	0,244	0,036	33,9	0,42	0,00	75	Tự do	
59	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36	40,8	42	1,80	**40,10**	**0,672**	0,244	0,325	0,081	48,4	0,94	0,00	50	Van phẳng	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m³)			Chênh lệch dung tích (triệu m³)	So với thiết kế %	Q đến (m³/s)	Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
60	Đập Lồi	Phù Mỹ Tây	79,5	86,3	89,3	6,20	**89,31**	**0,600**	0,531	0,601	0,070	100,2	0,81	0,00	-	Van phẳng	
61	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,6	38	42,7	1,42	**31,50**	**0,596**	0,013	0,014	0,001	2,3	0,11	0,10	-	Van phẳng	Qcống = 0,10 m3/s
62	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30	36,5	36,5	1,57	**33,10**	**0,584**	0,139	0,176	0,037	30,1	0,43	0,00	-	Tự do	
63	Bờ Sề	Hoà Hội	32	37,4	39,4	2,60	**35,97**	**0,584**	0,151	0,207	0,056	35,4	0,65	0,00	70	Van phẳng	Thấm qua đập
64	Hố Xoài	Đề Gi	13,5	17,4	19	3,80	**18,90**	**0,512**	0,481	0,496	0,015	96,9	0,77	0,60	-	Van phẳng	Qcống = 0,60 m3/s
65	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,2	24	26,3	4,40	**26,31**	**0,446**	0,451	0,447	-0,004	100,2	0,19	0,24	9	Van phẳng	Qtràn = 0,24 m3/s
66	Tà Niêng	Vĩnh Quang	80,5	86,5	90,1	15,20	**90,00**	**0,439**	0,426	0,426	0,000	97,0	1,67	1,67	78	Van phẳng	Qtràn = 1,67 m3/s
67	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,5	12,3	17,1	9,50	**15,60**	**0,411**	0,117	0,216	0,099	52,6	3,99	2,84	-	Van Phẳng	Qtràn = 2,84 m3/s
68	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,8	27,3	28,3	1,14	**25,90**	**0,390**	0,188	0,192	0,004	49,2	0,05	0,00	11	Phai gỗ	
69	Hố Cùng	Phù Mỹ Đông	23	29	29	1,50	**26,50**	**0,354**	0,155	0,164	0,009	46,3	0,10	0,00	-	Tự do	
70	Tây Dâu	Phù Mỹ Tây	47,9	51,2	52,2	3,30	**51,85**	**0,294**	0,261	0,257	-0,004	87,4	0,23	0,28	12	Phai gỗ	Qtràn = 0,28 m3/s
71	Đồng Quang	Kim Sơn	34,5	38,8	38,8	2,50	**38,80**	**0,228**	0,215	0,228	0,013	100,0	0,15	0,00	28	Tự do; Van phẳng	-
72	An Đỗ	Hoài Nhơn Bắc	26	31,3	31,3	1,06	**31,45**	**0,142**	0,142	0,147	0,005	103,5	0,82	0,76	-	Tự do	Qtràn = 0,76 m3/s
	Tổng cộng							**648,45**	**348,74**	**429,02**		**66,2**					
C	**ĐẬP DÂNG**																

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT đỉnh trụ bin (m)	CT ngưỡng đập (m)	CT MNDBT (m)	MNTL (m)	Q qua cống (m³/s)	Q qua hạ lưu (m³/s)		Tổng Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	GHI CHÚ
								Q qua TĐ	Q qua tràn			
1	Ngăn mặn trên sông Lại Giang	Hoài Nhơn Đông	**5,00**	**-1,50**	**4**	2,18			1.055,9	1.055,9		
2	Lại Giang	Bồng Sơn	**7,50**	**4,50**	**7,5**	6,60	0,00		528,5	528,5	33	
3	Đập ngăn mặn Trà Ổ	Phù Mỹ Bắc	**3,5**	**-0,85**	**1**	1,00			35,2	35,2		
4	Cây Gai	Hội Sơn	**24,50**	**21,80**	**24,2**	22,70	0,00		15,4	15,4	40	
5	Cây Ké	Đề Gi	**7,20**	**4,00**	**7,2**	5,90	0,00		57,8	57,8	56	
6	Ổ Ổ	Đề Gi	**4,4**	**2,1**	**4,1**							
7	Bảy Yển	Bình Định	**11,29**	**9,1/10,1**	**10,1**	12,05			401,5	401,5	72	
8	Bình Thạnh	An Nhơn	**15,8**	**9,90**	**11,9**	12,44			168,7	168,7		

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT đỉnh trụ bin (m)	CT ngưỡng đập (m)	CT MNDBT (m)	MN TL (m)	Q qua cống (m^3/s)	Q qua hạ lưu (m^3/s)		Tổng Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	GHI CHÚ
								Q qua TĐ	Q qua tràn			
9	Tháp Mão	An Nhơn Đông	**9,60**	**7,60**	**9,6**	10,24	0,00		146,5	146,5	65	
10	Thạch Đề	An Nhơn	**8,56**	**5,76**	**8,56**	9,50	0,00		220,2	220,2		
11	Thuận Hạt	An Nhơn Bắc	**6,85**	**3,5**	**6,35**	7,15			284,0	284,0	-	
12	Lão Tâm	Ngô Mây	**3,80**	**0,40**	**3,4**	3,25	0,00		460,4	460,4	-	
13	Văn Mối	Ngô Mây	**2,00**	**-1,50**	**1,4**	1,15			0,0	0,0		
14	Đập Hạ Bạc	Tuy Phước Đông	**3,14**	**0,89**	**3,14**	3,59	0,00		134,0	134,0		
15	Đồng Lợi	Bình Định	**13,00**	**11,00**	**13**	13,10				0,0		
16	Thạnh Hòa I	An Nhơn Nam	**6,9**	**3,6**	**6,4**	6,05	0,00		456,7	456,7	70	Theo mực nước thủy chí hiện tại
17	Thạnh Hòa II	An Nhơn Nam	**6,50**	**3,30**	**6,5**	6,65			182,8	182,8		
18	Cây Bứa	An Nhơn Nam	**11,6**	**9**	**11,1**	11,30	0,00		0,0	0,0		
19	Thông Chín	Tuy Phước	**6,10**	**1,60**	**5,8**	4,90	0,00		146,0	146,0		
20	Đập Cát	Tuy Phước Đông	**3,00**	**0,7/2,6**	**2,6**	3,33			127,0	127,0		
21	Nha Phu	Tuy Phước Đông	**4,5**	**-1,0**	**2,6**	3,30			239,7	239,7		
22	An Thuận	Tuy Phước	**3,2**	**-1,0**	**1,8**	2,63			150,0	150,0		
23	Phú Hòa	Quy Nhơn Bắc	**4,50**	**1,5/-2,1**		2,63			125,0	125,0	-	
24	Phú Xuân	Quy Nhơn Bắc	**5,79**	**0,00**	**1,9**	2,64			105,0	105,0		
25	Văn Phong	Bình Phú	**30,40**	**20,00**	**25**	25,04	0,00	0,0	329,2	329,2	175	
26	Phú Phong	Tây Sơn	**19,00**	**14,00**	**18**	18,02	0,00	0,0	633,0	633,0		

IV Ghi chú:

+ Số hồ chứa có tràn chảy tự do (có hoặc không có cửa phụ xả bên): 36 hồ chứa;

+ Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn đóng mở bằng tấm hoặc ván phai: 6 hồ chứa;

+ Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn bằng van thép phẳng hoặc cung đóng mở bằng Vitme hoặc tời: 30 hồ chứa;

+ Tổng dung tích hiện tại các hồ : 429,02 triệu đạt: 66,2 %

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KT.

PHÒNG KỸ THUẬT

Đinh Văn Chánh

Người báo cáo

Lê Đình Hiệp