UBND TỈNH GIA LAI
CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 14 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO
Nguồn nước các công trình thủy lợi năm 2026

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định kính báo cáo tình hình nguồn nước các công trình thủy lợi Công ty quản lý như sau:

- Báo cáo lúc 07h

I Hồ chứa

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m³)			Chênh lệch dung tích (triệu m³)	So với thiết kế %	Q đến (m³/s)	Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
A	**HỒ CHỨA PHÂN THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ**																
I	**Xí nghiệp Thủy lợi 1**																
1	Sông Vố	An Lão	60,5	66,90	66,90	34,40	**67,00**	**0,748**	0,793	0,768	**-0,025**	**102,7**	5,40	5,69	-	Tự do	Qtràn = 5,49 m3/s Qcống = 0,20 m3/s
2	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,10	7,60	**91,20**	**1,041**	1,053	1,062	**0,009**	**102,0**	2,23	2,13	19	Tự do	Qtràn = 2,13 m3/s
3	Đồng Mít	An Vinh	77,0	86,10	101,10	160,30	**101,240**	**89,840**	85,645	90,510	**4,865**	**100,7**	112,6	56,29	59	Van cung	Q van côn 1,11 m3/s duy trì dòng chảy hạ lưu Q thủy điện bq = 2,12 m3/s
4	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,70	43,70	38,00	**43,00**	**11,647**	10,712	10,670	**-0,042**	**91,6**	6,47	6,96	18	Van cung	Qtràn = 6,96 m3/s
5	Thạch Khê	Hoài Ân	37,40	49,70	49,70	14,50	**44,75**	**7,555**	2,556	2,863	**0,307**	**37,9**	3,55	0,00	-	Tự do	
6	Mỹ Đức	Ân Hảo	14,50	20,90	20,90	11,36	**21,17**	**3,317**	3,445	3,483	**0,038**	**105,0**	18,91	18,47	17	Tự do	Qtràn = 18,47 m3/s
7	Phú Thuận	Hoài Ân	21,50	28,00	28,00	5,10	**26,05**	**2,434**	1,613	1,634	**0,021**	**67,1**	0,24	0,00	10	Tự do	
8	An Đôn	Hoài Ân	30,40	41,10	42,30	3,20	**36,78**	**1,987**	0,711	0,733	**0,022**	**36,9**	0,25	0,00	-	Van phẳng	
9	Đá Bàn	Hoài Ân	23,00	30,90	30,90	2,20	**26,38**	**1,147**	0,417	0,429	**0,012**	**37,4**	0,14	0,00	-	Tự do	
10	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19,00	26,00 28,00	29,00	20,50	**28,95**	**5,208**	5,143	5,175	**0,032**	**99,4**	1,72	1,35	-	Van phẳng	Qtràn = 1,35 m3/s
11	Cẩn Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,30	191,30	14,20	**190,70**	**3,690**	3,182	3,408	**0,226**	**92,4**	2,62	0,00	11	Van cung	
12	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,10	22,30	5,40	**16,09**	**2,754**	0,650	0,672	**0,022**	**24,4**	0,25	0,00	-	Van phẳng	
13	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,20	31,70	31,70	3,80	**26,30**	**2,660**	0,712	0,724	**0,012**	**27,2**	0,14	0,00	-	Tự do	
14	Hố Giang	Tam Quan	14,90	20,40	22,70	10,20	**22,70**	**1,526**	1,500	1,526	**0,026**	**100,0**	0,30	0,00	-	Van phẳng	
15	Hóc Cau	Bồng Sơn	19,00	28,70	28,70	1,52	**25,44**	**0,767**	0,398	0,411	**0,013**	**53,6**	0,15	0,00	-	Tự do	
16	An Đỗ	Hoài Nhơn Bắc	26,00	31,30	31,30	1,06	**31,55**	**0,142**	0,155	0,151	**-0,004**	**106,3**	1,58	1,63	-	Tự do	Qtràn = 1,63 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m³)			Chênh lệch dung tích (triệu m³)	So với thiết kế %	Q đến (m³/s)	Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
17	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,50	18,60	18,60	10,45	**17,33**	**4,919**	3,797	3,881	**0,084**	**78,9**	0,97	0,00	5	Tự do	
18	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30,00	36,50	36,50	1,57	**33,40**	**0,584**	0,186	0,204	**0,018**	**34,9**	0,21	0,00	-	Tự do	
19	Núi Miếu	Bình Dương	12,80	18,00	18,00	4,60	**18,05**	**1,130**	1,144	1,144	**0,000**	**101,2**	0,73	0,73	-	Tự do	Qtràn = 0,73 m3/s
20	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,70	17,80 19,70	19,70	2,72	**17,45**	**0,917**	0,605	0,614	**0,009**	**67,0**	0,10	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
21	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,80	56,80	58,60	4,40	**54,09**	**3,300**	1,120	1,128	**0,008**	**34,2**	0,09	0,00	-	Van phẳng	
22	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34,00	37,50	39,60	2,60	**35,81**	**0,871**	0,202	0,205	**0,003**	**23,5**	0,03	0,00	-	Van phẳng	
23	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,60	38,00	42,70	1,42	**33,10**	**0,596**	0,015	0,040	**0,025**	**6,7**	0,29	0,00	-	Van phẳng	
24	Đồng Quang	Kim Sơn	34,50	38,80	38,80	2,50	**38,80**	**0,228**	0,230	0,228	**-0,002**	**100,0**	0,67	0,69	7	Tự do; Van phẳng	-
25	Hưng Long	An Hòa	28,30	34,17	34,17	5,41	**34,18**	**1,627**	1,627	1,631	**0,004**	**100,2**	0,05	0,00	-	Tự do	
26	Kim Sơn	Kim Sơn	29,00	37,3 38,25	38,25	4,70	**37,81**	**1,059**	0,950	0,956	**0,006**	**90,3**	0,07	0,00	-	Van phẳng	
27	Hội Long	Ân Hảo	19,85	27,75	27,75	4,60	**27,69**	**1,038**	1,021	1,025	**0,004**	**98,7**	0,05	0,00	-	Tấm phai	
28	Phú Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30,00	36,70	36,70	11,70	**35,59**	**2,110**	1,539	1,576	**0,037**	**74,7**	0,43	0,00	-	Tự do	
29	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,70	58,10	58,10	2,60	**55,45**	**1,498**	0,569	0,618	**0,049**	**41,3**	0,57	0,00	-	Tự do	
30	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,50	12,30	17,10	9,50	**15,90**	**0,411**	0,170	0,250	**0,080**	**60,8**	3,59	2,66	-	Van Phẳng	Qtràn = 2,66 m3/s
31	Thiết Đính	Bồng Sơn	16,50	20,50	20,50	2,90	**18,32**	**1,036**	0,486	0,490	**0,004**	**47,3**	0,05	0,00	-	Tự do	
32	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,20	50,60	52,70	1,00	**50,56**	**1,008**	0,592	0,645	**0,053**	**64,0**	0,61	0,00	-	Phai gỗ	
II	**Xí nghiệp Thủy lợi 2**																
1	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53,00	66,8 (69,0)	69,00	16,80	**64,72**	**6,933**	3,423	3,624	**0,201**	**52,3**	2,33	0,000	-	Tự do; Van phẳng	Thấm 1,815 l/s
2	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,10	46,60	46,60	7,70	**44,44**	**5,379**	3,276	3,343	**0,067**	**62,1**	0,78	0,00	-	Phai gỗ	
3	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32,00	38,70	38,70	6,30	**36,15**	**2,421**	0,970	1,056	**0,086**	**43,6**	1,00	0,000	-	Tự do	
4	Trinh Vân	Phù Mỹ Tây	43,50	49,7 51,3	51,30	12,10	**51,22**	**2,330**	2,141	2,280	**0,139**	**97,9**	1,61	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
5	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,50	22,00 24,00	24,00	7,96	**22,07**	**2,420**	1,331	1,376	**0,045**	**56,9**	0,52	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
6	Suối Sổ	Bình Dương	20,52	24,30	27,50	5,87	**24,80**	**2,479**	1,218	1,247	**0,029**	**50,3**	0,34	0,000	-	Van phẳng	
7	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,60	58,20	60,20	3,40	**56,78**	**1,157**	0,455	0,461	**0,006**	**39,8**	0,07	0,00	-	Van phẳng	
8	Tây Dâu	Phù Mỹ Tây	47,90	51,20	52,20	3,30	**51,97**	**0,294**	0,258	0,268	**0,010**	**91,2**	0,12	0,000	-	Phai gỗ	
9	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36,00	40,80	42,00	1,80	**40,81**	**0,672**	0,436	0,437	**0,001**	**65,0**	0,01	0,00	-	Van phẳng	
10	Đập Lồi	Phù Mỹ Tây	79,50	86,30	89,30	6,20	**89,30**	**0,600**	0,600	0,600	**0,000**	**100,0**	0,45	0,447	-	Van phẳng	Qtràn = 0,45 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
11	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,20	24,00	26,30	4,40	**26,31**	**0,446**	0,446	0,447	**0,001**	**100,2**	0,03	0,02	-	Van phẳng	Qtràn = 0,02 m3/s
12	Hố Cùng	Phù Mỹ Đông	23,00	29,00	29,00	1,50	**26,55**	**0,354**	0,167	0,167	**0,000**	**47,2**	0,01	0,00	-	Tự do	
13	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,80	27,30	28,30	1,14	**26,05**	**0,390**	0,197	0,202	**0,005**	**51,8**	0,06	0,00	-	Phai gỗ	
14	Hội Sơn	Hội Sơn	52,00	64,60	68,60	68,00	**63,21**	**44,500**	22,010	22,433	**0,423**	**50,4**	4,90	0,00	-	Van cung	Thấm 2,157 l/s
15	Suối Tre	Hội Sơn	64,70	74,7 76,2	76,20	13,00	**72,28**	**4,710**	2,140	2,283	**0,143**	**48,5**	1,66	0,000	-	Tự do; Van phẳng	
16	Tường Sơn	Xuân An	25,70	32,20	33,20	12,20	**32,55**	**3,466**	2,855	2,964	**0,109**	**85,5**	1,26	0,00	-	Van phẳng	
17	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	9,61	**39,20**	**2,179**	1,683	1,822	**0,139**	**83,6**	1,61	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
18	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	5,70	**88,29**	**0,748**	0,546	0,581	**0,035**	**77,7**	0,41	0,00	-	Tự do	
19	Thạch Bàn	Hội Sơn	43,00	50,60	50,60	3,00	**48,23**	**0,772**	0,419	0,428	**0,009**	**55,4**	0,10	0,00	-	Tự do	
20	Cửa Khâu	Xuân An	37,70	45,50	45,50	1,70	**41,33**	**0,722**	0,195	0,215	**0,020**	**29,8**	0,23	0,000	-	Tự do	
21	Hóc Cau	Hòa Hội	36,30	43,80	43,80	1,50	**40,55**	**0,720**	0,285	0,301	**0,016**	**41,8**	0,19	0,00	-	Tự do	
22	Bờ Sề	Hoà Hội	32,00	37,40	39,40	2,60	**37,10**	**0,584**	0,295	0,304	**0,009**	**52,1**	0,10	0,00	-	Van phẳng	Thấm qua đập
23	Hố Xoài	Đề Gi	13,50	17,40	19,00	3,80	**18,96**	**0,512**	0,506	0,506	**0,000**	**98,8**	0,41	0,41	5	Van phẳng	Qtràn = 0,41 m3/s
III	**Xí nghiệp Thủy lợi 3**																
1	Mỹ Thuận	Ngô Mây	9,00	15,50 17,00	17,00	10,78	**16,28**	**5,605**	4,810	4,923	**0,113**	**87,8**	1,31	0,000	-	Tự do; Van phẳng	
2	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,60	23,60 25,40	25,40	5,58	**23,73**	**2,585**	1,913	1,970	**0,057**	**76,2**	0,66	0,000	10	Tự do; Van phẳng	
3	Tân Thắng	Cát Tiến	13,50	18,70	20,70	2,60	**19,75**	**1,026**	0,732	0,748	**0,016**	**72,9**	0,19	0,000	7	Van phẳng	
4	Phú Dõng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7,00	12,50	14,10	2,78	**12,12**	**0,755**	0,453	0,468	**0,015**	**62,0**	0,17	0,00	-	Van phẳng	Thấm 25 l/s
IV	**Xí nghiệp Thủy lợi 4**																
1	Núi Một	An Nhơn Tây	25,00	42,70 46,20	46,2	110	**42,325**	**110,00**	73,01	74,175	**1,165**	**67,4**	13,48	0,00	-	Van cung	
2	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17,00	28,00 30,00	30,00	6,80	**30,08**	**3,000**	3,060	3,032	**-0,028**	**101,1**	1,00	1,32	-	Tự do	Qtràn = 1,32 m3/s
3	Cây Da	Tuy Phước Tây	12,50	19,40	19,40	1,26	**18,21**	**0,894**	0,596	0,642	**0,046**	**71,8**	0,53	0,00	-	Tự do	
4	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,50	35,50	35,50	3,30	**34,17**	**1,068**	0,725	0,769	**0,044**	**72,0**	0,51	0,00	-	Tự do	
5	Quang Hiển	Canh Vinh	54,00	66,00 70,50	70,50	10,48	**70,64**	**5,660**	5,784	5,756	**-0,028**	**101,7**	2,74	3,06	2	Tự do	Qtràn = 3,06 m3/s
6	Ông Lành	Canh Vinh	23,00	29,20 31,20	31,20	4,20	**31,30**	**2,210**	2,272	2,252	**-0,020**	**101,9**	1,62	1,85	-	Tự do; Van phẳng	Qtràn = 1,85 m3/s
7	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45,00	50,33	52,33	6,55	**51,30**	**1,073**	0,808	0,880	**0,072**	**82,0**	1,81	0,98	2	Van phẳng	Qtràn bq = 25,91 m3/s; Qtràn t.thời = 32,46 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
V	**Xí nghiệp Thủy lợi 5**																
1	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56,00	63,00	68,00	78,50	**64,449**	**35,360**	19,534	20,338	**0,804**	**57,5**	9,31	0,000	-	Van cung	
2	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,20	44,00	44,00	3,30	**40,110**	**2,020**	0,637	0,640	**0,003**	**31,7**	0,03	0,000	-	Tấm phai	
VI	**Xí nghiệp TL Định Bình**																
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	1040	**90,65**	**226,30**	198,697	209,056	**10,359**	**92,4**	148,90	29,0	-	Xả sâu; Van cung	QTĐ = 29,0 m3/s
2	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,50	65,80	68,90	10,00	**62,51**	**3,779**	1,460	1,510	**0,050**	**40,0**	0,58	0,00	-	Van phẳng	
3	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,80	62,40 64,10	66,10	19,40	**65,62**	**3,091**	2,888	2,848	**-0,040**	**92,1**	2,19	2,65	-	Van phẳng	Qtràn = 2,65 m3/s
4	Tà Niêng	Vĩnh Quang	80,50	86,50	90,10	15,20	**90,00**	**0,439**	0,426	0,426	**0,000**	**97,0**	0,55	0,55	-	Van phẳng	Qtràn = 0,55 m3/s
72	**Tổng cộng**							**648,45**	**496,60**	**516,63**		**79,7**					
B	**HỒ CHỨA SẮP XẾP THEO DUNG TÍCH THIẾT KẾ**																
TT	**Công trình**	**Địa điểm theo xã**	**CT MNC (m)**	**CT ngưỡng tràn (m)**	**CT MNDBT hoặc MNSL (m)**	**Diện tích lưu vực (Flv km²)**	**MN hiện tại (m)**	**Dung tích toàn bộ (triệu m^3)**			**Chênh lệch dung tích (triệu m^3)**	**So với thiết kế %**	**Q đến (m^3/s)**	**Q đi (m^3/s)**	**X ngày (mm)**	**Hình thức tràn**	**Ghi chú**
								Thiết kế	**W ngày trước**	**W hiện tại**							
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	1040	**90,65**	**226,30**	198,697	209,056	10,359	92,38	148,90	29,0	-	Xả sâu; Van cung	QTĐ = 29,0 m3/s
2	Núi Một	An Nhơn Tây	25	42,70 46,20	46,2	110	**42,33**	**110,00**	73,010	74,175	1,165	67,4	13,48	0,0	-	Van cung	
3	Đồng Mít	An Vinh	77	86,1	101,1	160,30	**101,24**	**89,840**	85,645	90,510	4,865	100,7	112,60	56,3	59	Van cung	Q van côn 1,11 m3/s duy trì dòng chảy hạ lưu Q thủy điện bq = 2,12 m3/s
4	Hội Sơn	Hội Sơn	52	64,6	68,6	68,00	**63,21**	**44,500**	22,010	22,433	0,423	50,4	4,90	0,00	-	Van cung	Thấm 2,157 l/s
5	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56	63	68	78,50	**64,45**	**35,360**	19,534	20,338	0,804	57,5	9,31	0,00	-	Van cung	
6	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,7	43,7	38,00	**43,00**	**11,647**	10,712	10,670	-0,042	91,6	6,47	6,96	18	Van cung	Qtràn = 6,96 m3/s
7	Thạch Khê	Hoài Ân	37,4	49,7	49,7	14,50	**44,75**	**7,555**	2,556	2,863	0,307	37,9	3,55	0,00	-	Tự do	
8	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53	66,8 (69,0)	69	16,80	**64,72**	**6,933**	3,423	3,624	0,201	52,3	2,33	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm 1,815 l/s
9	Quang Hiển	Canh Vinh	54	66,00 70,50	70,5	10,48	**70,64**	**5,660**	5,784	5,756	-0,028	101,7	2,74	3,06	2	Tự do	Qtràn = 3,06 m3/s
10	Mỹ Thuận	Ngô Mây	9	15,50 17,00	17	10,78	**16,28**	**5,605**	4,810	4,923	0,113	87,8	1,31	0,00	-	Tự do; Van phẳng	

11	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,1	46,6	46,6	7,70	**44,44**	**5,379**	3,276	3,343	0,067	62,1	0,78	0,00	-	Phai gỗ	
TT	**Công trình**	**Địa điểm theo xã**	**CT MNC (m)**	**CT ngưỡng tràn (m)**	**CT MNDBT hoặc MNSL (m)**	**Diện tích lưu vực (Flv km²)**	**MN hiện tại (m)**	**Dung tích toàn bộ (triệu m^3)**			**Chênh lệch dung tích (triệu m^3)**	**So với thiết kế %**	**Q đến (m^3/s)**	**Q đi (m^3/s)**	**X ngày (mm)**	**Hình thức tràn**	**Ghi chú**
								Thiết kế	**W ngày trước**	**W hiện tại**							
12	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19	26,00 28,00	29	20,50	**28,95**	**5,208**	5,143	5,175	0,032	99,4	1,72	1,35	-	Van phẳng	Qtràn = 1,35 m3/s
13	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,5	18,6	18,6	10,45	**17,33**	**4,919**	3,797	3,881	0,084	78,9	0,97	0,00	5	Tự do	
14	Suối Tre	Hội Sơn	64,7	74,7 76,2	76,2	13,00	**72,28**	**4,710**	2,140	2,283	0,143	48,5	1,66	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
15	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,5	65,8	68,9	10,00	**62,51**	**3,779**	1,460	1,510	0,050	40,0	0,58	0,00	-	Van phẳng	
16	Cần Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,3	191,3	14,20	**190,70**	**3,690**	3,182	3,408	0,226	92,4	2,62	0,00	11	Van cung	
17	Tường Sơn	Xuân An	25,7	32,2	33,2	12,20	**32,55**	**3,466**	2,855	2,964	0,109	85,5	1,26	0,00	-	Van phẳng	
18	Mỹ Đức	Ân Hảo	14,5	20,9	20,9	11,36	**21,17**	**3,317**	3,445	3,483	0,038	105,0	18,91	18,47	17	Tự do	Qtràn = 18,47 m3/s
19	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,8	56,8	58,6	4,40	**54,09**	**3,300**	1,120	1,128	0,008	34,2	0,09	0,00	-	Van phẳng	
20	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,8	62,40 64,10	66,1	19,40	**65,62**	**3,091**	2,888	2,848	-0,040	92,1	2,19	2,65	-	Van phẳng	Qtràn = 2,65 m3/s
21	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17	28,00 30,00	30	6,80	**30,08**	**3,000**	3,060	3,032	-0,028	101,1	1,00	1,32	-	Tự do	Qtràn = 1,32 m3/s
22	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,1	22,3	5,40	**16,09**	**2,754**	0,650	0,672	0,022	24,4	0,25	0,00	-	Van phẳng	
23	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,2	31,7	31,7	3,80	**26,30**	**2,660**	0,712	0,724	0,012	27,2	0,14	0,00	-	Tự do	
24	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,6	23,60 25,40	25,4	5,58	**23,73**	**2,585**	1,913	1,970	0,057	76,2	0,66	0,00	10	Tự do; Van phẳng	
25	Suối Sổ	Bình Dương	20,52	24,3	27,5	5,87	**24,80**	**2,479**	1,218	1,247	0,029	50,3	0,34	0,00	-	Van phẳng	
26	Phú Thuận	Hoài Ân	21,5	28	28	5,10	**26,05**	**2,434**	1,613	1,634	0,021	67,1	0,24	0,00	10	Tự do	
27	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32	38,7	38,7	6,30	**36,15**	**2,421**	0,970	1,056	0,086	43,6	1,00	0,00	-	Tự do	
28	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,5	22,00 24,00	24	7,96	**22,07**	**2,420**	1,331	1,376	0,045	56,9	0,52	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
29	Trinh Vân	Phù Mỹ Tây	43,5	49,7 51,3	51,3	12,10	**51,22**	**2,330**	2,141	2,280	0,139	97,9	1,61	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
30	Ông Lành	Canh Vinh	23	29,20 31,20	31,2	4,20	**31,30**	**2,210**	2,272	2,252	-0,020	101,9	1,62	1,85	-	Tự do; Van phẳng	Qtràn = 1,85 m3/s
31	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	9,61	**39,20**	**2,179**	1,683	1,822	0,139	83,6	1,61	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
32	Phú Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30	36,7	36,7	11,70	**35,59**	**2,110**	1,539	1,576	0,037	74,7	0,43	0,00	-	Tự do	
33	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,2	44	44	3,30	**40,11**	**2,020**	0,637	0,640	0,003	31,7	0,03	0,00	-	Tấm phai	
34	An Đôn	Hoài Ân	30,4	41,1	42,3	3,20	**36,78**	**1,987**	0,711	0,733	0,022	36,9	0,25	0,00	-	Van phẳng	

35	Hưng Long	An Hòa	28,3	34,17	34,17	5,41	**34,18**	**1,627**	1,627	1,631	0,004	100,2	0,05	0,00	-	Tự do	
TT	**Công trình**	**Địa điểm theo xã**	**CT MNC (m)**	**CT ngưỡng tràn (m)**	**CT MNDBT hoặc MNSL (m)**	**Diện tích lưu vực (Flv km²)**	**MN hiện tại (m)**	**Dung tích toàn bộ (triệu m^3)**			**Chênh lệch dung tích (triệu m^3)**	**So với thiết kế %**	**Q đến (m^3/s)**	**Q đi (m^3/s)**	**X ngày (mm)**	**Hình thức tràn**	**Ghi chú**
								Thiết kế	**W ngày trước**	**W hiện tại**							
36	Hố Giang	Tam Quan	14,9	20,4	22,7	10,20	**22,70**	**1,526**	1,500	1,526	0,026	100,0	0,30	0,00	-	Van phẳng	
37	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,7	58,1	58,1	2,60	**55,45**	**1,498**	0,569	0,618	0,049	41,3	0,57	0,00	-	Tự do	
38	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,6	58,2	60,2	3,40	**56,78**	**1,157**	0,455	0,461	0,006	39,8	0,07	0,00	-	Van phẳng	
39	Đá Bàn	Hoài Ân	23	30,9	30,9	2,20	**26,38**	**1,147**	0,417	0,429	0,012	37,4	0,14	0,00	-	Tự do	
40	Núi Miếu	Bình Dương	12,8	18	18	4,60	**18,05**	**1,130**	1,144	1,144	0,000	101,2	0,73	0,73	-	Tự do	Qtràn = 0,73 m3/s
41	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45	50,33	52,33	6,55	**51,30**	**1,073**	0,808	0,880	0,072	82,0	1,81	0,98	2	Van phẳng	Qtràn bq = 25,91 m3/s; Qtràn t.thời = 32,46 m3/s
42	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,5	35,5	35,5	3,30	**34,17**	**1,068**	0,725	0,769	0,044	72,0	0,51	0,00	-	Tự do	
43	Kim Sơn	Kim Sơn	29	37,3 38,25	38,25	4,70	**37,81**	**1,059**	0,950	0,956	0,006	90,3	0,07	0,00	-	Van phẳng	
44	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,1	7,60	**91,20**	**1,041**	1,053	1,062	0,009	102,0	2,23	2,13	19	Tự do	Qtràn = 2,13 m3/s
45	Hội Long	Ân Hảo	19,85	27,75	27,75	4,60	**27,69**	**1,038**	1,021	1,025	0,004	98,7	0,05	0,00	19	Tấm phai	
46	Thiết Đính	Bồng Sơn	16,5	20,5	20,5	2,90	**18,32**	**1,036**	0,486	0,490	0,004	47,3	0,05	0,00	-	Tự do	
47	Tân Thắng	Cát Tiến	13,5	18,7	20,7	2,60	**19,75**	**1,026**	0,732	0,748	0,016	72,9	0,19	0,00	7	Van phẳng	
48	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,2	50,6	52,7	1,00	**50,56**	**1,008**	0,592	0,645	0,053	64,0	0,61	0,00	-	Phai gỗ	
49	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,7	17,80 19,70	19,7	2,72	**17,45**	**0,917**	0,605	0,614	0,009	67,0	0,10	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
50	Cây Da	Tuy Phước Tây	12,5	19,4	19,4	1,26	**18,21**	**0,894**	0,596	0,642	0,046	71,8	0,53	0,00	-	Tự do	
51	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34	37,5	39,6	2,60	**35,81**	**0,871**	0,202	0,205	0,003	23,5	0,03	0,00	-	Van phẳng	
52	Thạch Bàn	Hội Sơn	43	50,6	50,6	3,00	**48,23**	**0,772**	0,419	0,428	0,009	55,4	0,10	0,00	-	Tự do	
53	Hóc Cau	Bồng Sơn	19	28,7	28,7	1,50	**25,44**	**0,767**	0,398	0,411	0,013	53,6	0,15	0,00	-	Tự do	
54	Phú Dõng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7	12,5	14,1	2,78	**12,12**	**0,755**	0,453	0,468	0,015	62,0	0,17	0,00	-	Van phẳng	Thấm 25 l/s
55	Sông Vố	An Lão	60,5	66,9	66,9	34,40	**67,00**	**0,748**	0,793	0,768	-0,025	102,7	5,40	5,69	-	Tự do	Qtràn = 5,49 m3/s Qcống = 0,20 m3/s
56	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	5,70	**88,29**	**0,748**	0,546	0,581	0,035	77,7	0,41	0,00	-	Tự do	
57	Cửa Khâu	Xuân An	37,7	45,5	45,5	1,70	**41,33**	**0,722**	0,195	0,215	0,020	29,8	0,23	0,00	-	Tự do	
58	Hóc Cau	Hòa Hội	36,3	43,8	43,8	1,50	**40,55**	**0,720**	0,285	0,301	0,016	41,8	0,19	0,00	-	Tự do	

59	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36	40,8	42	1,80	**40,81**	**0,672**	0,436	0,437	0,001	65,0	0,01	0,00	-	Van phẳng	
TT	**Công trình**	**Địa điểm theo xã**	**CT MNC (m)**	**CT ngưỡng tràn (m)**	**CT MNDBT hoặc MNSL (m)**	**Diện tích lưu vực (Flv km²)**	**MN hiện tại (m)**	**Dung tích toàn bộ (triệu m^3)**			**Chênh lệch dung tích (triệu m^3)**	**So với thiết kế %**	**Q đến (m^3/s)**	**Q đi (m^3/s)**	**X ngày (mm)**	**Hình thức tràn**	**Ghi chú**
								Thiết kế	**W ngày trước**	**W hiện tại**							
60	Đập Lồi	Phù Mỹ Tây	79,5	86,3	89,3	6,20	**89,30**	**0,600**	0,600	0,600	0,000	100,0	0,45	0,45	-	Van phẳng	Qtràn = 0,45 m3/s
61	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,6	38	42,7	1,42	**33,10**	**0,596**	0,015	0,040	0,025	6,7	0,29	0,00	-	Van phẳng	
62	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30	36,5	36,5	1,57	**33,40**	**0,584**	0,186	0,204	0,018	34,9	0,21	0,00	-	Tự do	
63	Bờ Sề	Hoà Hội	32	37,4	39,4	2,60	**37,10**	**0,584**	0,295	0,304	0,009	52,1	0,10	0,00	-	Van phẳng	Thấm qua đập
64	Hố Xoài	Đề Gi	13,5	17,4	19	3,80	**18,96**	**0,512**	0,506	0,506	0,000	98,8	0,41	0,41	5	Van phẳng	Qtràn = 0,41 m3/s
65	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,2	24	26,3	4,40	**26,31**	**0,446**	0,446	0,447	0,001	100,2	0,03	0,02	-	Van phẳng	Qtràn = 0,02 m3/s
66	Tà Niêng	Vĩnh Quang	80,5	86,5	90,1	15,20	**90,00**	**0,439**	0,426	0,426	0,000	97,0	0,55	0,55	-	Van phẳng	Qtràn = 0,55 m3/s
67	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,5	12,3	17,1	9,50	**15,90**	**0,411**	0,170	0,250	0,080	60,8	3,59	2,66	-	Van Phẳng	Qtràn = 2,66 m3/s
68	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,8	27,3	28,3	1,14	**26,05**	**0,390**	0,197	0,202	0,005	51,8	0,06	0,00	-	Phai gỗ	
69	Hố Cùng	Phù Mỹ Đông	23	29	29	1,50	**26,55**	**0,354**	0,167	0,167	0,000	47,2	0,01	0,00	-	Tự do	
70	Tây Dâu	Phù Mỹ Tây	47,9	51,2	52,2	3,30	**51,97**	**0,294**	0,258	0,268	0,010	91,2	0,12	0,00	-	Phai gỗ	
71	Đồng Quang	Kim Sơn	34,5	38,8	38,8	2,50	**38,80**	**0,228**	0,230	0,228	-0,002	100,0	0,67	0,69	7	Tự do; Van phẳng	-
72	An Đỗ	Hoài Nhơn Bắc	26	31,3	31,3	1,06	**31,55**	**0,142**	0,155	0,151	-0,004	106,3	1,58	1,63	-	Tự do	Qtràn = 1,63 m3/s
	Tổng cộng							**648,45**	**496,60**	**516,63**		**79,7**					
C	**ĐẬP DÂNG**																
TT	**Công trình**	**Địa điểm theo xã**	**CT đỉnh trụ bin (m)**	**CT ngưỡng đập (m)**			**CT MNDBT (m)**	**MNTL (m)**	**Q qua cống (m^3/s)**	**Q qua hạ lưu (m^3/s)**		**Tổng Q đi (m^3/s)**	**X ngày (mm)**	**GHI CHÚ**			
										Q qua TĐ	**Q qua tràn**						
1	Ngăn mặn trên sông Lại Giang	Hoài Nhơn Đông	**5,00**	**-1,50**			**4**	1,06			629,5	629,5					
2	Lại Giang	Bồng Sơn	**7,50**	**4,50**			**7,5**	5,60	0,00		200,4	200,4	-				
3	Đập ngăn mặn Trà Ổ	Phù Mỹ Bắc	**3,5**	**-0,85**			**1**	1,10			74,2	74,2					
4	Cây Gai	Hội Sơn	**24,50**	**21,80**			**24,2**	22,40	0,00		7,3	7,3	-				
5	Cây Ké	Đề Gi	**7,20**	**4,00**			**7,2**	4,80	0,00		86,5	86,5	5				
6	Ổ Ổ	Đề Gi	**4,4**	**2,1**			**4,1**										
7	Bảy Yến	Bình Định	**11,29**	**9,1/10,1**			**10,1**	11,17			148,4	148,4	-				

8	Bình Thạnh	An Nhơn	**15,8**	**9,90**	**11,9**	11,40			72,3	72,3		
TT	**Công trình**	**Địa điểm theo xã**	**CT đỉnh trụ bin (m)**	**CT ngưỡng đập (m)**	**CT MNDBT (m)**	**MN TL (m)**	**Q qua cống (m^3/s)**	**Q qua hạ lưu (m^3/s)**		**Tổng Q đi (m^3/s)**	**X ngày (mm)**	**GHI CHÚ**
								Q qua TĐ	**Q qua tràn**			
9	Tháp Mão	An Nhơn Đông	**9,60**	**7,60**	**9,6**	9,60	0,00		101,0	101,0	-	
10	Thạch Đề	An Nhơn	**8,56**	**5,76**	**8,56**	8,27	0,00		94,9	94,9		
11	Thuận Hạt	An Nhơn Bắc	**6,85**	**3,5**	**6,35**	5,94			129,6	129,6	-	
12	Lão Tâm	Ngô Mây	**3,80**	**0,40**	**3,4**	2,83	0,00		361,9	361,9	-	
13	Văn Mối	Ngô Mây	**2,00**	**-1,50**	**1,4**	1,25			0,0	0,0		
14	Đập Hạ Bạc	Tuy Phước Đông	**3,14**	**0,89**	**3,14**	3,44	0,00		125,0	125,0		
15	Đồng Lợi	Bình Định	**13,00**	**11,00**	**13**	12,35				0,0		
16	Thạnh Hòa I	An Nhơn Nam	**6,9**	**3,6**	**6,4**	4,46	0,00		95,0	95,0	-	Theo mực nước thủy chí hiện tại
17	Thạnh Hòa II	An Nhơn Nam	**6,50**	**3,30**	**6,5**	5,06			134,3	134,3		
18	Cây Bứa	An Nhơn Nam	**11,6**	**9**	**11,1**	9,95	0,00		0,0	0,0		
19	Thông Chín	Tuy Phước	**6,10**	**1,60**	**5,8**	3,60	0,00		62,0	62,0		
20	Đập Cát	Tuy Phước Đông	**3,00**	**0,7/2,6**	**2,6**	2,02			41,6	41,6		
21	Nha Phu	Tuy Phước Đông	**4,5**	**-1,0**	**2,6**	1,92			106,4	106,4		
22	An Thuận	Tuy Phước	**3,2**	**-1,0**	**1,8**	1,35			62,0	62,0		
23	Phú Hòa	Quy Nhơn Bắc	**4,50**	**1,5/-2,1**		1,38			29,0	29,0	-	
24	Phú Xuân	Quy Nhơn Bắc	**5,79**	**0,00**	**1,9**	1,39			22,0	22,0		
25	Văn Phong	Bình Phú	**30,40**	**20,00**	**25**	24,93	0,00	0,0	65,2	65,2	-	
26	Phú Phong	Tây Sơn	**19,00**	**14,00**	**18**	18,01	0,00	43,4	153,1	196,5		

IV Ghi chú:

+ Số hồ chứa có tràn chảy tự do (có hoặc không có cửa phụ xả bên): 36 hồ chứa;

+ Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn đóng mở bằng tấm hoặc ván phai: 6 hồ chứa;

+ Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn bằng van thép phẳng hoặc cung đóng mở bằng Vitme hoặc tời: 30 hồ chứa;

+ Tổng dung tích hiện tại các hồ : 516,63 triệu đạt: 79,7 %

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KT.

PHÒNG KỸ THUẬT

Đinh Văn Chánh

Người báo cáo

Phạm Đức Tiền