UBND TỈNH GIA LAI
CÔNG TY TNHH KTCT THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Gia Lai, ngày 15 tháng 11 năm 2026

BÁO CÁO
Nguồn nước các công trình thủy lợi năm 2026

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Môi trường

Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi Bình Định kính báo cáo tình hình nguồn nước các công trình thủy lợi Công ty quản lý như sau:

- Báo cáo lúc 07h

I Hồ chứa

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m³)			Chênh lệch dung tích (triệu m³)	So với thiết kế %	Q đến (m³/s)	Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
A	**HỒ CHỨA PHÂN THEO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ**																
I	**Xí nghiệp Thủy lợi 1**																
1	Sông Vố	An Lão	60,5	66,90	66,90	34,40	**66,97**	**0,748**	0,768	0,762	**-0,006**	**101,9**	3,35	3,42	-	Tự do	Qtràn = 3,22 m3/s Qcống = 0,20 m3/s
2	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,10	7,60	**91,18**	**1,041**	1,062	1,057	**-0,005**	**101,5**	1,46	1,52	-	Tự do	Qtràn = 1,52 m3/s
3	Đồng Mít	An Vinh	77,0	86,10	101,10	160,30	**101,270**	**89,840**	90,510	90,650	**0,140**	**100,9**	54,4	52,76	-	Van cung	Q tràn = 39,86 m3/s duy trì dòng chảy hạ lưu Q thủy điện bq = 12,9 m3/s
4	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,70	43,70	38,00	**43,12**	**11,647**	10,670	10,837	**0,167**	**93,0**	2,13	0,20	-	Van cung	Qcống = 0,20 m3/s
5	Thạch Khê	Hoài Ân	37,40	49,70	49,70	14,50	**44,95**	**7,555**	2,863	3,000	**0,137**	**39,7**	1,59	0,00	-	Tự do	
6	Mỹ Đức	Ân Hảo	14,50	20,90	20,90	11,36	**21,04**	**3,317**	3,483	3,401	**-0,082**	**102,5**	5,95	6,90	-	Tự do	Qtràn = 6,90 m3/s
7	Phú Thuận	Hoài Ân	21,50	28,00	28,00	5,10	**26,05**	**2,434**	1,634	1,634	**0,000**	**67,1**	0,01	0,00	-	Tự do	
8	An Đôn	Hoài Ân	30,40	41,10	42,30	3,20	**36,86**	**1,987**	0,733	0,746	**0,013**	**37,5**	0,15	0,00	-	Van phẳng	
9	Đá Bàn	Hoài Ân	23,00	30,90	30,90	2,20	**26,43**	**1,147**	0,429	0,436	**0,007**	**38,0**	0,08	0,00	-	Tự do	
10	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19,00	26,00 28,00	29,00	20,50	**29,00**	**5,208**	5,175	5,208	**0,033**	**100,0**	0,38	0,00	-	Van phẳng	
11	Cần Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,30	191,30	14,20	**191,00**	**3,690**	3,408	3,544	**0,136**	**96,0**	1,57	0,00	-	Van cung	
12	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,10	22,30	5,40	**16,20**	**2,754**	0,672	0,699	**0,027**	**25,4**	0,31	0,00	-	Van phẳng	
13	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,20	31,70	31,70	3,80	**26,34**	**2,660**	0,724	0,734	**0,010**	**27,6**	0,12	0,00	15	Tự do	
14	Hồ Giang	Tam Quan	14,90	20,40	22,70	10,20	**22,70**	**1,526**	1,526	1,526	**0,000**	**100,0**	0,01	0,00	-	Van phẳng	
15	Hóc Cau	Bồng Sơn	19,00	28,70	28,70	1,52	**25,45**	**0,767**	0,411	0,412	**0,001**	**53,7**	0,01	0,00	-	Tự do	
16	An Đỗ	Hoài Nhơn Bắc	26,00	31,30	31,30	1,06	**31,50**	**0,142**	0,151	0,149	**-0,002**	**104,9**	1,14	1,16	-	Tự do	Qtràn = 1,16 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m³)			Chênh lệch dung tích (triệu m³)	So với thiết kế %	Q đến (m³/s)	Q đi (m³/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
17	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,50	18,60	18,60	10,45	**17,37**	**4,919**	3,881	3,909	**0,028**	**79,5**	0,32	0,00	-	Tự do	
18	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30,00	36,50	36,50	1,57	**33,40**	**0,584**	0,204	0,204	**0,000**	**34,9**	0,01	0,00	-	Tự do	
19	Núi Miếu	Bình Dương	12,80	18,00	18,00	4,60	**18,05**	**1,130**	1,144	1,144	**0,000**	**101,2**	0,73	0,73	-	Tự do	Qtràn = 0,73 m3/s
20	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,70	17,80 19,70	19,70	2,72	**17,55**	**0,917**	0,614	0,627	**0,013**	**68,4**	0,15	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
21	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,80	56,80	58,60	4,40	**54,11**	**3,300**	1,128	1,136	**0,008**	**34,4**	0,09	0,00	-	Van phẳng	
22	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34,00	37,50	39,60	2,60	**35,83**	**0,871**	0,205	0,206	**0,001**	**23,7**	0,01	0,00	-	Van phẳng	
23	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,60	38,00	42,70	1,42	**34,60**	**0,596**	0,040	0,085	**0,045**	**14,3**	0,52	0,00	-	Van phẳng	
24	Đồng Quang	Kim Sơn	34,50	38,80	38,80	2,50	**38,80**	**0,228**	0,228	0,228	**0,000**	**100,0**	0,01	0,00	-	Tự do; Van phẳng	-
25	Hưng Long	An Hòa	28,30	34,17	34,17	5,41	**34,18**	**1,627**	1,631	1,631	**0,000**	**100,2**	0,07	0,07	-	Tự do	Qtràn = 0,07 m3/s
26	Kim Sơn	Kim Sơn	29,00	37,3 38,25	38,25	4,70	**37,92**	**1,059**	0,956	0,980	**0,024**	**92,5**	0,28	0,00	_	Van phẳng	
27	Hội Long	Ân Hảo	19,85	27,75	27,75	4,60	**27,70**	**1,038**	1,025	1,028	**0,003**	**99,0**	0,03	0,00	-	Tấm phai	
28	Phú Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30,00	36,70	36,70	11,70	**35,62**	**2,110**	1,576	1,588	**0,012**	**75,3**	0,14	0,00	_	Tự do	
29	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,70	58,10	58,10	2,60	**55,45**	**1,498**	0,618	0,618	**0,000**	**41,3**	0,01	0,00	_	Tự do	
30	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,50	12,30	17,10	9,50	**17,10**	**0,411**	0,250	0,411	**0,161**	**100,0**	1,86	0,00	_	Van Phẳng	
31	Thiết Đính	Bồng Sơn	16,50	20,50	20,50	2,90	**18,32**	**1,036**	0,490	0,490	**0,000**	**47,3**	0,01	0,00	-	Tự do	
32	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,20	50,60	52,70	1,00	**50,62**	**1,008**	0,645	0,654	**0,009**	**64,9**	0,10	0,00	_	Phai gỗ	
II	**Xí nghiệp Thủy lợi 2**																
1	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53,00	66,8 (69,0)	69,00	16,80	**64,87**	**6,933**	3,624	3,718	**0,094**	**53,6**	1,09	0,000	-	Tự do; Van phẳng	Thấm 1,815 l/s
2	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,10	46,60	46,60	7,70	**44,52**	**5,379**	3,343	3,410	**0,067**	**63,4**	0,78	0,00	-	Phai gỗ	
3	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32,00	38,70	38,70	6,30	**36,16**	**2,421**	1,056	1,060	**0,004**	**43,8**	0,05	0,000	-	Tự do	
4	Trinh Vân	Phù Mỹ Tây	43,50	49,7 51,3	51,30	12,10	**51,30**	**2,330**	2,280	2,330	**0,050**	**100,0**	0,58	0,00	_	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
5	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,50	22,00 24,00	24,00	7,96	**22,14**	**2,420**	1,376	1,413	**0,037**	**58,4**	0,43	0,00	_	Tự do; Van phẳng	
6	Suối Sổ	Bình Dương	20,52	24,30	27,50	5,87	**24,84**	**2,479**	1,247	1,262	**0,015**	**50,9**	0,17	0,000	_	Van phẳng	
7	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,60	58,20	60,20	3,40	**56,80**	**1,157**	0,461	0,464	**0,003**	**40,1**	0,03	0,00	-	Van phẳng	
8	Tây Dâu	Phù Mỹ Tây	47,90	51,20	52,20	3,30	**52,07**	**0,294**	0,268	0,279	**0,011**	**94,9**	0,13	0,000	-	Phai gỗ	
9	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36,00	40,80	42,00	1,80	**40,81**	**0,672**	0,437	0,437	**0,000**	**65,0**	0,01	0,00	-	Van phẳng	
10	Đập Lồi	Phù Mỹ Tây	79,50	86,30	89,30	6,20	**89,30**	**0,600**	0,600	0,600	**0,000**	**100,0**	0,01	0,000	_	Van phẳng	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
11	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,20	24,00	26,30	4,40	**26,31**	**0,446**	0,447	0,447	**0,000**	**100,2**	0,01	0,00	-	Van phẳng	
12	Hố Cùng	Phù Mỹ Đông	23,00	29,00	29,00	1,50	**26,55**	**0,354**	0,167	0,167	**0,000**	**47,2**	0,01	0,00	-	Tự do	
13	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,80	27,30	28,30	1,14	**26,09**	**0,390**	0,202	0,206	**0,004**	**52,8**	0,05	0,00	-	Phai gỗ	
14	Hội Sơn	Hội Sơn	52,00	64,60	68,60	68,00	**63,32**	**44,500**	22,433	22,790	**0,357**	**51,2**	4,13	0,00	-	Van cung	Thấm 2,157 l/s
15	Suối Tre	Hội Sơn	64,70	74,7 76,2	76,20	13,00	**73,36**	**4,710**	2,283	2,857	**0,574**	**60,7**	6,64	0,000	-	Tự do; Van phẳng	
16	Tường Sơn	Xuân An	25,70	32,20	33,20	12,20	**32,62**	**3,466**	2,964	3,016	**0,052**	**87,0**	0,60	0,00	-	Van phẳng	
17	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	9,61	**39,40**	**2,179**	1,822	1,905	**0,083**	**87,4**	0,96	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
18	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	5,70	**88,45**	**0,748**	0,581	0,610	**0,029**	**81,6**	0,34	0,00	-	Tự do	
19	Thạch Bàn	Hội Sơn	43,00	50,60	50,60	3,00	**48,27**	**0,772**	0,428	0,434	**0,006**	**56,2**	0,07	0,00	-	Tự do	
20	Cửa Khâu	Xuân An	37,70	45,50	45,50	1,70	**41,49**	**0,722**	0,215	0,227	**0,012**	**31,4**	0,14	0,000	-	Tự do	
21	Hóc Cau	Hòa Hội	36,30	43,80	43,80	1,50	**40,63**	**0,720**	0,301	0,309	**0,008**	**42,9**	0,09	0,00	-	Tự do	
22	Bờ Sề	Hoà Hội	32,00	37,40	39,40	2,60	**37,22**	**0,584**	0,304	0,315	**0,011**	**53,9**	0,13	0,00	-	Van phẳng	Thấm qua đập
23	Hố Xoài	Đề Gi	13,50	17,40	19,00	3,80	**18,96**	**0,512**	0,506	0,506	**0,000**	**98,8**	0,01	0,00	-	Van phẳng	
III	**Xí nghiệp Thủy lợi 3**																
1	Mỹ Thuận	Ngô Mây	9,00	15,50 17,00	17,00	10,78	**16,35**	**5,605**	4,923	4,989	**0,066**	**89,0**	0,76	0,000	-	Tự do; Van phẳng	
2	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,60	23,60 25,40	25,40	5,58	**23,83**	**2,585**	1,970	2,005	**0,035**	**77,6**	0,41	0,000	-	Tự do; Van phẳng	
3	Tân Thắng	Cát Tiến	13,50	18,70	20,70	2,60	**19,78**	**1,026**	0,748	0,753	**0,005**	**73,4**	0,06	0,000	-	Van phẳng	
4	Phú Dõng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7,00	12,50	14,10	2,78	**12,19**	**0,755**	0,468	0,478	**0,010**	**63,3**	0,12	0,00	-	Van phẳng	Thấm 25 l/s
IV	**Xí nghiệp Thủy lợi 4**																
1	Núi Một	An Nhơn Tây	25,00	42,70 46,20	46,2	110	**42,445**	**110,00**	74,175	75,211	**1,036**	**68,4**	11,99	0,00	-	Van cung	
2	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17,00	28,00 30,00	30,00	6,80	**30,07**	**3,000**	3,032	3,028	**-0,004**	**100,9**	1,17	1,22	-	Tự do	Qtràn = 1,22 m3/s
3	Cây Da	Tuy Phước Tây	12,50	19,40	19,40	1,26	**18,32**	**0,894**	0,642	0,664	**0,022**	**74,3**	0,25	0,00	-	Tự do	
4	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,50	35,50	35,50	3,30	**34,26**	**1,068**	0,769	0,788	**0,019**	**73,8**	0,22	0,00	-	Tự do	
5	Quang Hiển	Canh Vinh	54,00	66,00 70,50	70,50	10,48	**70,61**	**5,660**	5,756	5,735	**-0,021**	**101,3**	2,12	2,36	-	Tự do	Qtràn = 2,36 m3/s
6	Ông Lành	Canh Vinh	23,00	29,20 31,20	31,20	4,20	**31,28**	**2,210**	2,252	2,243	**-0,009**	**101,5**	1,22	1,32	-	Tự do; Van phẳng	Qtràn = 1,32 m3/s
7	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45,00	50,33	52,33	6,55	**51,95**	**1,073**	0,880	0,998	**0,118**	**93,0**	1,37	0,00	-	Van phẳng	Qtràn bq = 25,91 m3/s; Qtràn t.thời = 32,46 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
V	**Xí nghiệp Thủy lợi 5**																
1	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56,00	63,00	68,00	78,50	**64,564**	**35,360**	20,338	20,771	**0,433**	**58,7**	5,01	0,000	-	Van cung	
2	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,20	44,00	44,00	3,30	**40,205**	**2,020**	0,640	0,665	**0,025**	**32,9**	0,29	0,000	-	Tấm phai	
VI	**Xí nghiệp TL Định Bình**																
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	1040	**91,16**	**226,30**	209,056	216,224	**7,168**	**95,5**	112,56	29,6	-	Xả sâu; Van cung	Qcống = 0,60 m3/s QTĐ = 29,0 m3/s
2	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,50	65,80	68,90	10,00	**62,56**	**3,779**	1,510	1,524	**0,014**	**40,3**	0,16	0,00	-	Van phẳng	
3	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,80	62,40 64,10	66,10	19,40	**65,80**	**3,091**	2,848	2,938	**0,090**	**95,1**	1,38	0,34	-	Van phẳng	Qtràn bq = 0,34 m3/s
4	Tà Niêng	Vĩnh Quang	80,50	86,50	90,10	15,20	**90,00**	**0,439**	0,426	0,426	**0,000**	**97,0**	0,55	0,55	-	Van phẳng	Qtràn = 0,55 m3/s
72	**Tổng cộng**							**648,45**	**516,63**	**527,94**		**81,4**					
B	**HỒ CHỨA SẮP XẾP THEO DUNG TÍCH THIẾT KẾ**																
TT	**Công trình**	**Địa điểm theo xã**	**CT MNC (m)**	**CT ngưỡng tràn (m)**	**CT MNDBT hoặc MNSL (m)**	**Diện tích lưu vực (Flv km²)**	**MN hiện tại (m)**	**Dung tích toàn bộ (triệu m^3)**			**Chênh lệch dung tích (triệu m^3)**	**So với thiết kế %**	**Q đến (m^3/s)**	**Q đi (m^3/s)**	**X ngày (mm)**	**Hình thức tràn**	**Ghi chú**
								Thiết kế	**W ngày trước**	**W hiện tại**							
1	Định Bình	Vĩnh Thạnh	65,00	80,93	91,93	1040	**91,16**	**226,30**	209,056	216,224	7,168	95,55	112,56	29,6	-	Xả sâu; Van cung	Qcống = 0,60 m3/s QTĐ = 29,0 m3/s
2	Núi Một	An Nhơn Tây	25	42,70 46,20	46,2	110	**42,45**	**110,00**	74,175	75,211	1,036	68,4	11,99	0,0	-	Van cung	
3	Đồng Mít	An Vinh	77	86,1	101,1	160,30	**101,27**	**89,840**	90,510	90,650	0,140	100,9	54,38	52,8	-	Van cung	Q tràn = 39,86 m3/s duy trì dòng chảy hạ lưu Q thủy điện bq = 12,9 m3/s
4	Hội Sơn	Hội Sơn	52	64,6	68,6	68,00	**63,32**	**44,500**	22,433	22,790	0,357	51,2	4,13	0,00	-	Van cung	Thấm 2,157 l/s
5	Thuận Ninh	Bình Hiệp	56	63	68	78,50	**64,56**	**35,360**	20,338	20,771	0,433	58,7	5,01	0,00	-	Van cung	
6	Vạn Hội	Vạn Đức	29,9	37,7	43,7	38,00	**43,12**	**11,647**	10,670	10,837	0,167	93,0	2,13	0,20	-	Van cung	Qcống = 0,20 m3/s
7	Thạch Khê	Hoài Ân	37,4	49,7	49,7	14,50	**44,95**	**7,555**	2,863	3,000	0,137	39,7	1,59	0,00	-	Tự do	
8	Hội Khánh	Phù Mỹ Tây	53	66,8 (69,0)	69	16,80	**64,87**	**6,933**	3,624	3,718	0,094	53,6	1,09	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm 1,815 l/s
9	Quang Hiển	Canh Vinh	54	66,00 70,50	70,5	10,48	**70,61**	**5,660**	5,756	5,735	-0,021	101,3	2,12	2,36	-	Tự do	Qtràn = 2,36 m3/s
10	Mỹ Thuận	Ngô Mây	9	15,50 17,00	17	10,78	**16,35**	**5,605**	4,923	4,989	0,066	89,0	0,76	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
11	Diêm Tiêu	Phù Mỹ Tây	39,1	46,6	46,6	7,70	**44,52**	**5,379**	3,343	3,410	0,067	63,4	0,78	0,00	-	Phai gỗ	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
12	Mỹ Bình	Hoài Nhơn Tây	19	26,00 28,00	29	20,50	**29,00**	**5,208**	5,175	5,208	0,033	100,0	0,38	0,00	-	Van phẳng	
13	Phú Hà	Phù Mỹ Bắc	11,5	18,6	18,6	10,45	**17,37**	**4,919**	3,881	3,909	0,028	79,5	0,32	0,00	-	Tự do	
14	Suối Tre	Hội Sơn	64,7	74,7 76,2	76,2	13,00	**73,36**	**4,710**	2,283	2,857	0,574	60,7	6,64	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
15	Hà Nhe	Vĩnh Quang	53,5	65,8	68,9	10,00	**62,56**	**3,779**	1,510	1,524	0,014	40,3	0,16	0,00	-	Van phẳng	
16	Cẩn Hậu	Hoài Nhơn Bắc	175,5	186,3	191,3	14,20	**191,00**	**3,690**	3,408	3,544	0,136	96,0	1,57	0,00	-	Van cung	
17	Tường Sơn	Xuân An	25,7	32,2	33,2	12,20	**32,62**	**3,466**	2,964	3,016	0,052	87,0	0,60	0,00	-	Van phẳng	
18	Mỹ Đức	Ân Hảo	14,5	20,9	20,9	11,36	**21,04**	**3,317**	3,483	3,401	-0,082	102,5	5,95	6,90	-	Tự do	Qtràn = 6,90 m3/s
19	Vạn Định	Phù Mỹ Bắc	49,8	56,8	58,6	4,40	**54,11**	**3,300**	1,128	1,136	0,008	34,4	0,09	0,00	-	Van phẳng	
20	Hòn Lập	Vĩnh Thịnh	56,8	62,40 64,10	66,1	19,40	**65,80**	**3,091**	2,848	2,938	0,090	95,1	1,38	0,34	-	Van phẳng	Qtràn bq = 0,34 m3/s
21	Long Mỹ	Quy Nhơn Tây	17	28,00 30,00	30	6,80	**30,07**	**3,000**	3,032	3,028	-0,004	100,9	1,17	1,22	-	Tự do	Qtràn = 1,22 m3/s
22	Cây Khế	Hoài Nhơn Đông	11,8	21,1	22,3	5,40	**16,20**	**2,754**	0,672	0,699	0,027	25,4	0,31	0,00	-	Van phẳng	
23	Văn Khánh Đức	Bồng Sơn	24,2	31,7	31,7	3,80	**26,34**	**2,660**	0,724	0,734	0,010	27,6	0,12	0,00	15	Tự do	
24	Chánh Hùng	Cát Tiến	15,6	23,60 25,40	25,4	5,58	**23,83**	**2,585**	1,970	2,005	0,035	77,6	0,41	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
25	Suối Sổ	Bình Dương	20,52	24,3	27,5	5,87	**24,84**	**2,479**	1,247	1,262	0,015	50,9	0,17	0,00	-	Van phẳng	
26	Phú Thuận	Hoài Ân	21,5	28	28	5,10	**26,05**	**2,434**	1,634	1,634	0,000	67,1	0,01	0,00	-	Tự do	
27	Đại Sơn	Phù Mỹ Nam	32	38,7	38,7	6,30	**36,16**	**2,421**	1,056	1,060	0,004	43,8	0,05	0,00	-	Tự do	
28	Hóc Nhạn	Phù Mỹ Đông	18,5	22,00 24,00	24	7,96	**22,14**	**2,420**	1,376	1,413	0,037	58,4	0,43	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
29	Trinh Vân	Phù Mỹ Tây	43,5	49,7 51,3	51,3	12,10	**51,30**	**2,330**	2,280	2,330	0,050	100,0	0,58	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
30	Ông Lành	Canh Vinh	23	29,20 31,20	31,2	4,20	**31,28**	**2,210**	2,252	2,243	-0,009	101,5	1,22	1,32	-	Tự do; Van phẳng	Qtràn = 1,32 m3/s
31	Suối Chay	Phù Cát	31,12	37,55 40,05	40,05	9,61	**39,40**	**2,179**	1,822	1,905	0,083	87,4	0,96	0,00	-	Tự do; Van phẳng	Thấm qua đập
32	Phú Hữu (Suối Rùn)	Ân Tường	30	36,7	36,7	11,70	**35,62**	**2,110**	1,576	1,588	0,012	75,3	0,14	0,00	-	Tự do	
33	Thủ Thiện	Tây Sơn	36,2	44	44	3,30	**40,21**	**2,020**	0,640	0,665	0,025	32,9	0,29	0,00	-	Tấm phai	
34	An Đôn	Hoài Ân	30,4	41,1	42,3	3,20	**36,86**	**1,987**	0,733	0,746	0,013	37,5	0,15	0,00	-	Van phẳng	
35	Hưng Long	An Hòa	28,3	34,17	34,17	5,41	**34,18**	**1,627**	1,631	1,631	0,000	100,2	0,07	0,07	-	Tự do	Qtràn = 0,07 m3/s

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
36	Hố Giang	Tam Quan	14,9	20,4	22,7	10,20	**22,70**	**1,526**	1,526	1,526	0,000	100,0	0,01	0,00	-	Van phẳng	
37	Đồng Tranh	Hoài Nhơn Bắc	50,7	58,1	58,1	2,60	**55,45**	**1,498**	0,618	0,618	0,000	41,3	0,01	0,00	-	Tự do	
38	Trung Sơn	Phù Mỹ Tây	52,6	58,2	60,2	3,40	**56,80**	**1,157**	0,461	0,464	0,003	40,1	0,03	0,00	-	Van phẳng	
39	Đá Bàn	Hoài Ân	23	30,9	30,9	2,20	**26,43**	**1,147**	0,429	0,436	0,007	38,0	0,08	0,00	-	Tự do	
40	Núi Miếu	Bình Dương	12,8	18	18	4,60	**18,05**	**1,130**	1,144	1,144	0,000	101,2	0,73	0,73	-	Tự do	Qtràn = 0,73 m3/s
41	Suối Đuốc	Vân Canh Canh Vinh	45	50,33	52,33	6,55	**51,95**	**1,073**	0,880	0,998	0,118	93,0	1,37	0,00	-	Van phẳng	Qtràn bq = 25,91 m3/s; Qtràn t.thời = 32,46 m3/s
42	Cây Thích	Tuy Phước Tây	26,5	35,5	35,5	3,30	**34,26**	**1,068**	0,769	0,788	0,019	73,8	0,22	0,00	-	Tự do	
43	Kim Sơn	Kim Sơn	29	37,3 38,25	38,25	4,70	**37,92**	**1,059**	0,956	0,980	0,024	92,5	0,28	0,00	-	Van phẳng	
44	Trong Thượng	An Vinh	82,5	89,10 91,10	91,1	7,60	**91,18**	**1,041**	1,062	1,057	-0,005	101,5	1,46	1,52	-	Tự do	Qtràn = 1,52 m3/s
45	Hội Long	Ân Hảo	19,85	27,75	27,75	4,60	**27,70**	**1,038**	1,025	1,028	0,003	99,0	0,03	0,00	-	Tấm phai	
46	Thiết Đính	Bồng Sơn	16,5	20,5	20,5	2,90	**18,32**	**1,036**	0,490	0,490	0,000	47,3	0,01	0,00	-	Tự do	
47	Tân Thắng	Cát Tiến	13,5	18,7	20,7	2,60	**19,78**	**1,026**	0,748	0,753	0,005	73,4	0,06	0,00	-	Van phẳng	
48	Phú Thạnh	Hoài Nhơn Tây	43,2	50,6	52,7	1,00	**50,62**	**1,008**	0,645	0,654	0,009	64,9	0,10	0,00	-	Phai gỗ	
49	Đá Bàn	Phù Mỹ Đông	12,7	17,80 19,70	19,7	2,72	**17,55**	**0,917**	0,614	0,627	0,013	68,4	0,15	0,00	-	Tự do; Van phẳng	
50	Cây Da	Tuy Phước Tây	12,5	19,4	19,4	1,26	**18,32**	**0,894**	0,642	0,664	0,022	74,3	0,25	0,00	-	Tự do	
51	Cây Sung	Phù Mỹ Bắc	34	37,5	39,6	2,60	**35,83**	**0,871**	0,205	0,206	0,001	23,7	0,01	0,00	-	Van phẳng	
52	Thạch Bàn	Hội Sơn	43	50,6	50,6	3,00	**48,27**	**0,772**	0,428	0,434	0,006	56,2	0,07	0,00	-	Tự do	
53	Hóc Cau	Bồng Sơn	19	28,7	28,7	1,50	**25,45**	**0,767**	0,411	0,412	0,001	53,7	0,01	0,00	-	Tự do	
54	Phú Dõng (Hóc Xeo)	Đề Gi	7	12,5	14,1	2,78	**12,19**	**0,755**	0,468	0,478	0,010	63,3	0,12	0,00	-	Van phẳng	Thấm 25 l/s
55	Sông Vố	An Lão	60,5	66,9	66,9	34,40	**66,97**	**0,748**	0,768	0,762	-0,006	101,9	3,35	3,42	-	Tự do	Qtràn = 3,22 m3/s Qcống = 0,20 m3/s
56	Tam Sơn	Hội Sơn	82,55	89,18	89,18	5,70	**88,45**	**0,748**	0,581	0,610	0,029	81,6	0,34	0,00	-	Tự do	
57	Cửa Khâu	Xuân An	37,7	45,5	45,5	1,70	**41,49**	**0,722**	0,215	0,227	0,012	31,4	0,14	0,00	-	Tự do	
58	Hóc Cau	Hòa Hội	36,3	43,8	43,8	1,50	**40,63**	**0,720**	0,301	0,309	0,008	42,9	0,09	0,00	-	Tự do	
59	Chí Hòa 2	Phù Mỹ Nam	36	40,8	42	1,80	**40,81**	**0,672**	0,437	0,437	0,000	65,0	0,01	0,00	-	Van phẳng	

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT MNC (m)	CT ngưỡng tràn (m)	CT MNDBT hoặc MNSL (m)	Diện tích lưu vực (Flv km²)	MN hiện tại (m)	Dung tích toàn bộ (triệu m^3)			Chênh lệch dung tích (triệu m^3)	So với thiết kế %	Q đến (m^3/s)	Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	Hình thức tràn	Ghi chú
								Thiết kế	W ngày trước	W hiện tại							
60	Đập Lồi	Phù Mỹ Tây	79,5	86,3	89,3	6,20	**89,30**	**0,600**	0,600	0,600	0,000	100,0	0,01	0,00	-	Van phẳng	
61	Hóc Hòm	Phù Mỹ Bắc	32,6	38	42,7	1,42	**34,60**	**0,596**	0,040	0,085	0,045	14,3	0,52	0,00	-	Van phẳng	
62	An Tường	Phù Mỹ Bắc	30	36,5	36,5	1,57	**33,40**	**0,584**	0,204	0,204	0,000	34,9	0,01	0,00	-	Tự do	
63	Bờ Sề	Hoà Hội	32	37,4	39,4	2,60	**37,22**	**0,584**	0,304	0,315	0,011	53,9	0,13	0,00	-	Van phẳng	Thấm qua đập
64	Hố Xoài	Đề Gi	13,5	17,4	19	3,80	**18,96**	**0,512**	0,506	0,506	0,000	98,8	0,01	0,00	-	Van phẳng	
65	Chòi Hiền	Phù Mỹ	20,2	24	26,3	4,40	**26,31**	**0,446**	0,447	0,447	0,000	100,2	0,01	0,00	-	Van phẳng	
66	Tà Niêng	Vĩnh Quang	80,5	86,5	90,1	15,20	**90,00**	**0,439**	0,426	0,426	0,000	97,0	0,55	0,55	-	Van phẳng	Qtràn = 0,55 m3/s
67	Suối Mới	Hoài Nhơn Bắc	12,5	12,3	17,1	9,50	**17,10**	**0,411**	0,250	0,411	0,161	100,0	1,86	0,00	-	Van Phẳng	
68	Hóc Mít	Phù Mỹ	21,8	27,3	28,3	1,14	**26,09**	**0,390**	0,202	0,206	0,004	52,8	0,05	0,00	-	Phai gỗ	
69	Hố Cùng	Phù Mỹ Đông	23	29	29	1,50	**26,55**	**0,354**	0,167	0,167	0,000	47,2	0,01	0,00	-	Tự do	
70	Tây Dâu	Phù Mỹ Tây	47,9	51,2	52,2	3,30	**52,07**	**0,294**	0,268	0,279	0,011	94,9	0,13	0,00	-	Phai gỗ	
71	Đồng Quang	Kim Sơn	34,5	38,8	38,8	2,50	**38,80**	**0,228**	0,228	0,228	0,000	100,0	0,01	0,00	-	Tự do; Van phẳng	-
72	An Đỗ	Hoài Nhơn Bắc	26	31,3	31,3	1,06	**31,50**	**0,142**	0,151	0,149	-0,002	104,9	1,14	1,16	-	Tự do	Qtràn = 1,16 m3/s
	Tổng cộng							**648,45**	**516,63**	**527,94**		**81,4**					

C	**ĐẬP DÂNG**																
TT	**Công trình**	**Địa điểm theo xã**	**CT đỉnh trụ bin (m)**	**CT ngưỡng đập (m)**		**CT MNDBT (m)**	**MNTL (m)**	**Q qua cống (m^3/s)**	**Q qua hạ lưu (m^3/s)**		**Tổng Q đi (m^3/s)**	**X ngày (mm)**	**GHI CHÚ**				
									Q qua TĐ	**Q qua tràn**							
1	Ngăn mặn trên sông Lại Giang	Hoài Nhơn Đông	**5,00**	**-1,50**		**4**	1,00			607,5	607,5						
2	Lại Giang	Bồng Sơn	**7,50**	**4,50**		**7,5**	5,60	0,00		200,4	200,4	-					
3	Đập ngăn mặn Trà Ổ	Phù Mỹ Bắc	**3,5**	**-0,85**		**1**	1,20			85,8	85,8						
4	Cây Gai	Hội Sơn	**24,50**	**21,80**		**24,2**	23,30	0,00		5,1	5,1	-					
5	Cây Ké	Đề Gi	**7,20**	**4,00**		**7,2**	4,60	0,00		55,2	55,2	-					
6	Ổ Ổ	Đề Gi	**4,4**	**2,1**		**4,1**											
7	Bảy Yến	Bình Định	**11,29**	**9,1/10,1**		**10,1**	11,15			145,6	145,6	-					
8	Bình Thạnh	An Nhơn	**15,8**	**9,90**		**11,9**	11,42			2,3	2,3						

TT	Công trình	Địa điểm theo xã	CT đỉnh trụ bin (m)	CT ngưỡng đập (m)	CT MNDBT (m)	MN TL (m)	Q qua cống (m^3/s)	Q qua hạ lưu (m^3/s)		Tổng Q đi (m^3/s)	X ngày (mm)	GHI CHÚ
								Q qua TĐ	Q qua tràn			
9	Tháp Mão	An Nhơn Đông	**9,60**	**7,60**	**9,6**	9,21	0,00		73,3	73,3	-	
10	Thạch Đề	An Nhơn	**8,56**	**5,76**	**8,56**	7,17	0,00		35,1	35,1		
11	Thuận Hạt	An Nhơn Bắc	**6,85**	**3,5**	**6,35**	4,31			24,8	24,8	-	
12	Lão Tâm	Ngô Mây	**3,80**	**0,40**	**3,4**	1,19	0,00		67,2	67,2	-	
13	Văn Mối	Ngô Mây	**2,00**	**-1,50**	**1,4**	0,85			0,0	0,0		
14	Đập Hạ Bạc	Tuy Phước Đông	**3,14**	**0,89**	**3,14**	3,15	0,00		114,9	114,9		
15	Đồng Lợi	Bình Định	**13,00**	**11,00**	**13**	11,90				0,0		
16	Thạnh Hòa I	An Nhơn Nam	**6,9**	**3,6**	**6,4**	4,41	0,00		86,8	86,8	-	Theo mực nước thủy chí hiện tại
17	Thạnh Hòa II	An Nhơn Nam	**6,50**	**3,30**	**6,5**	5,01			59,7	59,7		
18	Cây Bứa	An Nhơn Nam	**11,6**	**9**	**11,1**	9,60	0,00		0,0	0,0		
19	Thông Chín	Tuy Phước	**6,10**	**1,60**	**5,8**	3,35	0,00		48,0	48,0		
20	Đập Cát	Tuy Phước Đông	**3,00**	**0,7/2,6**	**2,6**	1,70			41,6	41,6		
21	Nha Phu	Tuy Phước Đông	**4,5**	**-1,0**	**2,6**	1,60			80,9	80,9		
22	An Thuận	Tuy Phước	**3,2**	**-1,0**	**1,8**	1,35			50,0	50,0		
23	Phú Hòa	Quy Nhơn Bắc	**4,50**	**1,5/-2,1**		1,08			12,0	12,0	-	
24	Phú Xuân	Quy Nhơn Bắc	**5,79**	**0,00**	**1,9**	1,09			10,0	10,0		
25	Văn Phong	Bình Phú	**30,40**	**20,00**	**25**	24,92	0,00	63,9	0,0	63,9	-	
26	Phú Phong	Tây Sơn	**19,00**	**14,00**	**18**	18,19	0,00	39,7	85,7	125,4		

IV Ghi chú:

+ Số hồ chứa có tràn chảy tự do (có hoặc không có cửa phụ xả bên): 36 hồ chứa;

+ Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn đóng mở bằng tấm hoặc ván phai: 6 hồ chứa;

+ Số hồ chứa có cửa xả mặt trên ngưỡng tràn bằng van thép phẳng hoặc cung đóng mở bằng Vitme hoặc tời: 30 hồ chứa;

+ Tổng dung tích hiện tại các hồ : **527,94** triệu **đạt:** **81,4 %**

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: KT.

PHÒNG KỸ THUẬT

Đinh Văn Chánh

Người báo cáo

Lê Đình Hiệp